



PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HK.9020.14.22.1.2024

Szczecin, dnia 12.04.2024 r.

(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Oddział Higieny Komunalnej, nr upoważnienia PPIS.057.2.34.2024

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)
zgodnie z rocznym upoważnieniem do kontroli z dnia 04.02.2024 r. Nr HK.9020.14.2.2024

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Szczecinie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1
i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r.,
poz. 775 ze zm.).

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27
kwietnia 2016 r. - (RODO) – Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 informujemy, że Administratorem Państwa
danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie. Podstawę
przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO, zgodnie z którym:
1) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Szczegółowe informacje
o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym
związanych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:
<https://www.gov.pl/web/psse-szczecin/klauzula-informacyjna> w zakładce: Klauzula informacyjna.

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany :

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Maksymiliana Golisza 10

71-682 szczecin

tel. 091 4221261; fax: 091 4221258; e-mail: zwik@zwik.szczecin.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Zakład Produkcji Wody „Świerczewo”/ul. Przygodna 1, Szczecin/ tel. 091 4221261; fax: 091 4221258;

e-mail: zwik@zwik.szczecin.pl/pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić
wszystkich wspólników))

ul. Maksymiliana Golisza 10

71-682 szczecin

Tel. 091 4221261; fax: 091 4221258; e-mail: zwik@zwik.szczecin.pl

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich
wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio: 8512624854/811931430/3600Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Patrycja Wolińska – Bartkiewicz/Prezes Zarządu

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*
Nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)
7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*
[REDAKTOWANE] pracownik ZWiK
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 28.03.2024 r. godz. 13:00
12.04.2024 r. godz. 09:15 (w siedzibie PSSE)
12.04.2024 r. godz. 14:00
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* 01.03.2024 r.
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: -
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 28.03.2024 r. godz. 15:00
12.04.2024 r. godz. 11:00 (w siedzibie PSSE)
12.04.2024 r. godz. 14:45
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli: przestrzeganie wymagań higienicznych, sanitarnych i zdrowotnych, w tym utrzymania należytego stanu pomieszczeń i urządzeń obiektu; przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych dot. Zakładu Produkcji Wody „Świerczewo” ul. Przygodna 1 w Szczecinie.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*: aparat w telefonie LG K41s
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów: -
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*: wykonano 9 zdjęć
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów: nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli-
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*: nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli –

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli:
Kontrolę przeprowadzono po okazaniu legitymacji służbowej.
Zgodnie z oświadczeniem innej osoby obecnej podczas kontroli wskazanej w części I pkt 7 protokołu – brak wiedzy, czy toczy się postępowanie administracyjno-egzekucyjne oraz czy są zalecenia pokontrolne innych inspekcji. Kontrolę przeprowadzono w obecności pracownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie [REDAKTOWANE]
KRS 0000063704
Obiekt prowadzi działalność z zakresu uzdatniania i dostarczania wody zdatnej do picia mieszkańcom Szczecina.
Forma własności podmiotu: własność jednostek samorządu terytorialnego.
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego:
W dniu 28.03.2024 r. przeprowadzono kontrolę bieżącego stanu sanitarno – higienicznego obiektu, tj. Zakładu Produkcji Wody „Świerczewo” przy ul. Przygodnej 1 w Szczecinie.
Obiekt znajduje się w obrębie Gumieniec - osiedla administracyjnego Szczecina, będącego częścią miasta Szczecina, położonego w dzielnicy Zachód. Graniczy z Parkiem „Przygodna”.

Teren obiektu jest ogrodzony i niedostępny dla osób postronnych. Wyznaczono strefę ochrony bezpośredniej i właściwie oznakowano – tablica informacyjna na ogrodzeniu strefy zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne.

Skontrolowano budynek aeracji, budynek hali filtrów oraz studnie. Wskazane obiekty są uporządkowane, bez zbędnych sprzętów. Ściany i stropy wybielowane, w należytym stanie techniczno – sanitarnym. Powierzchnie wykonano z materiałów łatwo zmywalnych, nienasiąkliwych (glazura i terakota). Urządzenia wykorzystywane w procesie uzdatniania wody w trakcie kontroli były sprawne – zgodnie z oświadczeniem pracownika uczestniczącego podczas kontroli, gdyż ujęcie nie pracowało. Uruchamiane jest w razie potrzeby, tj. niedoborów wody lub awarii wodociągowych na głównych ujęciach. Brak osobnego pomieszczenia/budynku chlorowni. Podchloryn sodu dostarczany jest w pojedynczych zbiornikach bezpośrednio do hali filtrów, gdzie umieszczona jest pompa dozująca. Instrukcje BHP dostępne.

W budynku hali filtrów znajdują się również pomieszczenia pracowników, tj. biuro oraz łazienka z toaletą. Pomieszczenia te znajdują się w należytym stanie Sanitarnym oraz higienicznym.

Studnie zadaszone, wentylowane, z kranem probierczym – znajdują się w należytym stanie sanitarnym i higienicznym.

Ustawa o zakazie palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych obowiązuje na terenie obiektu – informacja słowna i graficzna zgodna z zapisami ustawy na drzwiach hali filtrów. W trakcie kontroli zakaz przestrzegany.

Teren obiektu utrzymany jest we właściwym stanie porządkowym. Strefa ochrony bezpośredniej okoszona.

Umowa na odbiór odpadów komunalnych zawarta została z firmą Remondis – odbiór odpadów 1 raz/tydz. Pojemnik na odpady komunalne zlokalizowany jest na utwardzonej nawierzchni i znajdował się w trakcie kontroli we właściwym stanie sanitarno – higienicznym.

Prowadzona jest kontrola wewnętrzna jakości wody przez Laboratorium Centralne ZWiK w Szczecinie zgodnie z zakresem wskazanym przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz rocznym harmonogramem poboru próbek wody zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie na 2024 r. Zgromadzone sprawozdania i dokonane oceny jakości wody wskazują na przydatność wody do spożycia pochodzącej z przedmiotowego ujęcia.

Ustalono w trakcie kontroli, że odczytanie, omówienie i podpisanie protokołu nastąpi w dniu 12.04.2024 r. w obiekcie kontrolowanym.

Zdjęcie nr 1. Ogrodzenie, informacja o ujęciu



Zdjęcie nr 2. Budynek aeracja i hala filtrów



Zdjęcie nr 3. Pojemnik na odpady




Zdjęcie nr 4. Teren ochrony bezpośredniej



Zdjęcie nr 5. Filtry



Zdjęcie nr 6. Chlorator



Zdjęcie nr 7. Przykładowa studnia z zewnątrz



Zdjęcie nr 8. Przykładowa studnia wewnątrz



Zdjęcie nr 9. Wiata magazynowa



3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono* nie dotyczy
4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, ~~dokonano~~/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
- przedsiębiorca prowadzi książkę kontroli w formie elektronicznej, sam dokonuje wpisów.
~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
2. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

.....
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

3. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.-...nie
nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na

.....
(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna)

4. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr.....-..... z dnia.....-.....
wydane przez

.....
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

5. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa ~~skorzystała~~/nie skorzystała**

6. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu:

-
(imię i nazwisko/adres)

7. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

8. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **

9. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

.....
.....
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

.....
.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu2024 r.

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli ~~wykorzystano~~/nie wykorzystano formularze kontroli**

-
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać
zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.
Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej
stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić