

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DOTYCZĄCE PRZETARGU PN.

„Budowa dwóch farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 1,95 MW z prawem opcji w zakresie etapu Ia – Zakład Produkcji Wody „Miedwie” i etapu Ib - Pompownia P1 - inwestycja typu „zaprojektuj i wybuduj”.

W dniach 22-23 stycznia 2014 roku wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ dla postępowania pn. „Budowa dwóch farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 1,95 MW z prawem opcji w zakresie etapu Ia – Zakład Produkcji Wody „Miedwie” i etapu Ib - Pompownia P1 - inwestycja typu „zaprojektuj i wybuduj”.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie przedstawia odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie nr 29 :

Jakiego producenta rozdzielnice są tam zainstalowane ?

Odpowiedź:

- Rozdzielnia 15 kV - DLP 17 produkcji Elektrobudowa S.A
- Rozdzielnia 6 kV - DLP 12 produkcji Elektrobudowa S.A
- Rozdzielnia Główna 0,4 kV - ZMR produkcji Elektromontaż
- Rozdzielnia na filtrach węglowych - NGWR produkcji Elektrobudowa S.A

Pytanie nr 30 :

Proszę o szczegółowe i dokładne wytyczenie miejsca (np. tłustym drukiem lub kolorem) gdzie znajdują się rozdzielnice.

Odpowiedź:

Miejsce, w którym znajdują się poszczególne elementy systemu elektroenergetycznego na terenie planowanej farmy fotowoltaicznej zostało pokazane w czasie spotkania z potencjalnymi wykonawcami w dniu 15.01.2014 r. Zamawiający nie może udostępnić do powszechnego użytku tych informacji.

Pytanie nr 31 :

W warunkach jest aby zbudować nowy rozłącznik sterowany po stronie SN, a schemat pokazuje, że generatory mają być podpięte do istniejących rozdzielnic nN (zakładałem dobudowanie pola nNN z wyłącznikiem sterowanym radiowo i układem pomiarowym energii zielonej). A wg PFU to trzeba zaprojektować oddzielne zasilanie z linii napowietrznej, nie bardzo to rozumiem, zwłaszcza że zakłada się wymianę transformatorów na nowe a podłączenie ma być gdzieś indziej ?

Odpowiedź:

System elektroenergetyczny Zamawiającego po stronie SN jest dostosowany do podłączenia farmy fotowoltaicznej. Jedynymi pracami po stronie SN jest wymiana istniejącego odłącznika na rozłącznik sterowany radiowo znajdujący się na słupie energetycznym na początku linii zasilającej oraz wymiana transformatorów które w opinii Zamawiającego są za małe przy odbiorze energii wyprodukowanej w farmie.

"Generatory" należy podłączyć do istniejących rozdzielni NN w zakresie określonym w PFU.

Pytanie nr 32 :

Chcieliśmy się też upewnić, że wymieniamy stacje trafo 250 na 800 w związku ze zwiększeniem mocy, a trafo 800 na 1600, tylko teraz pytanie czy w drugim przypadku będzie miejsce ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określił w PFU mocy wymienianych transformatorów. Ich wielkość należy obliczyć na etapie wykonywania projektów. Wymiary istniejących komór są następujące:

- Komora istniejącego transformatora nr 4 (800 kVA) - szer. 2,8 m, gł. 3,5 m, wys. 5 m
- Komora istniejącego transformatora nr 8 (250 kVA) - szer. 2,9 m, gł. 3,8 m, wys. 5 m

Pytanie nr 33 :

Czy wymienić trzeba sam odłącznik na rozłącznik (słup zostaje – jeśli zostaje jaki to typ słupa)

Pytanie nr 34 :

Czy ma być wymieniony cały słup wraz z koniecznym rozłącznikiem

Odpowiedź łączona na pytania 33 i 34:

Należy wymienić tylko odłącznik zgodnie z załączonymi warunkami technicznymi przyłączenia ENEA Operator Sp. z o.o. w Szczecinie, w uzgodnieniu i w oparciu o wymagania ENEA Operator Sp. z o.o. w Szczecinie. Granicą własności (eksploatacji) istniejącego rozłącznika są jego zaciski prądowe w kierunku stacji ZWiK Sp. z o.o w Szczecinie

Pytanie nr 35 :

Jaki jest układ sieci napowietrznej płaski-trójkątny i jakie są przekroje

Odpowiedź:

Linia elektroenergetyczna w układzie płaskim należy do ENEA Operator Sp. z o.o. Zamawiający nie będzie określał parametrów technicznych urządzeń których nie jest właścicielem.

Pytanie nr 36 :

W podpunkcie 8 dotyczącym sprawozdania finansowego jest napisane, iż należy przedłożyć: Sprawozdanie finansowe albo jego część (uproszczone sprawozdanie finansowe – bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa), a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z wykonawców składających ofertę wspólną, który w ramach konsorcjum odpowiada za spełnienie tego warunku.

Natomiast punkt 8 tegoż samego rozdziału mówi: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

Czy oznacza to, że mająco przedłożenia Państwu dokumenty finansowe potwierdzające możliwości ekonomiczno-finansowe wystarczy przedłożyć bilans, rachunek zysków i strat wraz z informacją dodatkową i w tej części opinię biegłego. Bowiem jak nadmieniłam w rozmowie telefonicznej roczne sprawozdanie to 300 stron, a więc istnieje uzasadniona przyczyna, w której wykonawca nie

może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku.

Odpowiedź:

Wykonawca ma przedłożyć dokumenty jak wyszczególniono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - *ROZDZIAŁ V Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Wymagane dokumenty.*