

**INFORMACJA W SPRAWIE ZAPYTAŃ DO POSTĘPOWANIA POD NAZWĄ:
„DOSTAWA DMUCHAWY NA POTRZEBY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ZDROJE”**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych, pod nazwą „Dostawa dmuchawy na potrzeby Oczyszczalni Ścieków Zdroje”.

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie zawiadamia na podstawie pkt. 7.1. i 7.2. rozdziału III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), że w dniach 22-23 lutego 2015r. wpłynęły do Zamawiającego pisma z prośbą o odpowiedź na niżej wymienione pytania, dotyczące przetargu nieograniczonego z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych pod nazwą jw. na które Zamawiający udzielił stosownych odpowiedzi.

Pytanie nr 1

Jakie są wymagania odnośnie wydajności dmuchawy i osiąganey różnicy ciśnień (lub wysokość słupa wody w napowietrzanym zbiorniku)?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, że wydajność dmuchawy wynosi 82-88 m³/min, wysokość słupa wody wynosi 650mbar-700mbar.

Pytanie nr 2

Czy dmuchawa będzie stała w pomieszczeniu czy na zewnątrz?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, że dmuchawa (stopień sprężający) jest zamawiana do istniejącej instalacji, mieszczącej się w budynku na Oczyszczalni Ścieków „ZDROJE”. Dmuchawa (stopień sprężający) będzie się znajdowała w pomieszczeniu w obudowie dźwiękochłonnej.

Pytanie nr 3

Proszę o określenie, czy chodzi o dostawę całej dmuchawy, czy jedynie stopnia oraz o podanie ciśnienia na wyjściu z dmuchawy?

Odpowiedź nr 3

Zamawiający informuje, iż przedmiotem zamówienia jest stopień sprężający. Ciśnienie na wyjściu z dmuchawy wynosi 650mbar-700mbar.

Pytanie nr 4

Proszę o podanie wymaganej wydajności maksymalnej (w m³/min lub m³/h) i nadciśnienia /sprężu (bar lub kPa) oraz mocy pobieranej przez silnik (z odczytu z falownika przy maksymalnej wydajności) i mocy zainstalowanego silnika dla wymaganej dmuchawy Aerzen GM90S oraz kartę katalogową zespołu sprężającego?

Odpowiedź nr 4

Zamawiający informuje, że wymagana wydajność dmuchawy wynosi 82-88 m³/min przy wysokości słupa wody 650mbar-700mbar. Moc pobierana przez silnik (z odczytu z falownika przy maksymalnej wydajności) wynosi 135 kW. Moc zainstalowanego silnika dla wymaganej dmuchawy Aerzen GM90S wynosi 160 kW.

Pytanie nr 5

Czy jest możliwość złożenia oferty na dostawę dmuchawy innego producenta o takich samych parametrach?

Odpowiedź nr 5

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na dostawę dmuchawy innego producenta. Dmuchawa (stopień sprężający) będzie stanowił urządzenie rezerwowe przeznaczone do szybkiego montażu w stacji dmuchaw w razie awarii urządzenia obecnie pracującego w ciągu napowietrzania. Powietrze wtłaczane jest za pomocą dmuchaw powietrza prod. Aerzen typu 90S składającego się z silnika i stopnia sprężającego. Zakup stopnia sprężającego innej firmy spowodowałby konieczność wymiany wielu współpracujących urządzeń oraz doprowadzonych instalacji.

Zamawiający informuje, iż termin na składanie ofert oraz pozostałe terminy i postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Osoba upoważniona do kontaktu: p. Marta Ogrodowczyk – tel. 091 489 88 34.