

**INFORMACJA W SPRAWIE ZAPYTAŃ DO POSTĘPOWANIA POD NAZWĄ:
„DOSTAWA RUR KIELICHOWYCH Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO ORAZ
SUKCESYWNA DOSTAWA KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH Z ŻELIWA
SFEROIDALNEGO”**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych, pod nazwą „Dostawa rur kielichowych z żeliwa sferoidalnego oraz sukcesywna dostawa kształtek kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego”.

Zamawiający – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie zawiadamia na podstawie pkt. 7.1. i 7.2. rozdziału III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), że w dniu 24.02.2015r. wpłynęło do Zamawiającego pismo z prośbą o odpowiedź na niżej wymienione pytania dotyczące przetargu nieograniczonego z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych pod nazwą: „Dostawa rur kielichowych z żeliwa sferoidalnego oraz sukcesywna dostawa kształtek kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego”. Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie najnowocześniejszych rur z żeliwa sferoidalnego z powłoką zewnętrzną cynkowo-aluminiową o gramaturze 400 g/m² z dodatkiem miedzi pokrytą lakierem akrylowym, zgodnych z aktualną normą PN-EN 545: 2010 i jednocześnie nie dopuszcza niezgodnych z aktualną normą i przestarzałych rur z powłoką cynkową o gramaturze 130 g/m² pokrytą lakierem bitumicznym lub epoksydowym?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zaoferowanie rur z żeliwa sferoidalnego z powłoką zewnętrzną cynkowo-aluminiową o gramaturze 400 g/m² z dodatkiem miedzi pokrytą lakierem akrylowym, zgodnie z aktualną normą PN-EN 545:2010. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania techniczno – materiałowe uwzględnione w SIWZ w rozdziale II opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie na kształtkach z żeliwa sferoidalnego powłoki epoksydowej, zgodnej z aktualną normą PN-EN 545:2010, nakładanej elektrochemicznie metodą kataforezy, która gwarantuje ciągłość powłoki na całej powierzchni kształtki i podwyższoną odporność na uderzenia?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, iż dopuszcza również zastosowanie w kształtkach z żeliwa sferoidalnego powłoki epoksydowej, zgodnie z aktualną normą PN-EN 545:2010 nakładanej elektrotechnicznie metodą kataforezy, która gwarantuje ciągłość powłoki na całej powierzchni kształtki i podwyższoną odporność na uderzenia.

Pytanie nr 3

Czy intencją Zamawiającego było zastosowanie kształtek z kołnierzami na ciśnienie PN 10 ?

Odpowiedź nr 3

Tak intencją Zamawiającego było zastosowanie kształtek z kołnierzami na ciśnienie PN 10.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur zgodnych z aktualną normą PN - EN 545:2010 w klasach: C 40 dla średnic DN 60÷300, C 30 dla średnic DN 350÷600 i C 25 dla średnic DN 700÷1200 ?

Odpowiedź nr 4

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zastosowania rur zgodnych z aktualną normą PN-EN 545:2010 w klasach: C 30 dla średnic DN 350÷DN 600 i C 25 dla średnic DN 700÷1200.

Wszystkie rury kielichowe z żeliwa sferoidalnego wymienione w SIWZ w części nr 1 i części nr 2 mają być zgodne z aktualną normą PN-EN 545:2010 i mają być w klasie C 40.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż ulega zmianie termin dostawy rur kielichowych z żeliwa sferoidalnego ujętych w części nr 1 i części nr 2.

Wobec powyższego ulega modyfikacji treść SIWZ wraz z oświadczeniem nr 1 i wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 1, w następujący sposób:

I. Stare brzmienie

Strona 6 rozdział II „opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części”, pkt. 2 „zakres zamówienia obejmuję”:

Ppkt. 2.1. W związku z zawartą umową Zamawiający złoży jednorazowo zamówienie na dostawę rur kielichowych z żeliwa sferoidalnego ujętych w części nr 1 i części nr 2. Dostawa zostanie

zrealizowana w terminie **do 30 dni** od daty złożenia zamówienia w godzinach od 7³⁰ do 14³⁰. Wykonawca potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji pismem, faksem lub drogą elektroniczną.

Nowe brzmienie:

Ppkt. 2.1. W związku z zawartą umową Zamawiającyłoży **jednorazowo** zamówienie na dostawę rur kielichowych z żeliwa sferoidalnego ujętych w części nr 1 i części nr 2. Dostawa rur kielichowych z żeliwa sferoidalnego dla średnic DN 80÷300 zostanie zrealizowana w terminie **do 30 dni** od daty zawarcia umowy w godzinach od 7³⁰ do 14³⁰.

Natomiast dostawa rur kielichowych z żeliwa sferoidalnego dla średnic DN 350÷1200 zostanie zrealizowana w terminie **do 90 dni** od daty zawarcia umowy w godzinach od 7³⁰ do 14³⁰. Wykonawca potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji pismem, faksem lub drogą elektroniczną.

II. Stare brzmienie

Strona 7 rozdział II „opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części” pkt. 3 „termin realizacji zamówienia”:

Dla części nr 1:

Jednorazowa dostawa obejmująca całość asortymenty wyszczególnionego w części nr 1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na okres **30 dni** licząc od dnia zawarcia umowy.

Dla części nr 2:

Jednorazowa dostawa obejmująca całość asortymenty wyszczególnionego w części nr 2. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na okres **30 dni** licząc od dnia zawarcia umowy.

Nowe brzmienie:

Jednorazowa dostawa obejmująca rury kielichowe z żeliwa sferoidalnego dla średnic DN 80÷ 300. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na okres **do 30 dni** licząc od dnia zawarcia umowy.

Jednorazowa dostawa obejmująca rury kielichowe z żeliwa sferoidalnego dla średnic DN 350÷ 1200. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na okres **do 90 dni** licząc od dnia zawarcia umowy.

III. Stare brzmienie:

Oświadczenie nr 1 – pkt. 1 Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy – dotyczy części nr 1 i części nr 2.

Nowe brzmienie:

Oświadczenie nr 1 – pkt. 1 Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w postaci rur kielichowych z żeliwa sferoidalnego dla średnic DN 80÷300 w terminie **do 30 dni** od daty zawarcia umowy.

Natomiast dostawa rur kielichowych z żeliwa sferoidalnego dla średnic DN 350÷1200 zostanie zrealizowana w terminie **do 90 dni** od daty zawarcia umowy.

IV. Stare brzmienie:

Załącznik nr 1 – umowa, § 3 pkt. 1 lit. a) dla części nr 1 i dla części nr 2, która obejmuje rury kielichowe w okresie 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy;

Nowe brzmienie:

Załącznik nr 1 – umowa, § 3 pkt. 1 lit. a) rur kielichowych z żeliwa sferoidalnego dla średnic DN 80÷300 w terminie **do 30 dni** od daty zawarcia umowy.

Natomiast rury kielichowe z żeliwa sferoidalnego dla średnic DN 350÷1200 w terminie **do 90 dni** od daty zawarcia umowy.

Prosimy o uwzględnienie wprowadzonych zmian w sporządzanych ofertach. Wprowadzone zmiany są wiążące dla wszystkich stron postępowania.

Zamawiający informuje, iż termin na składanie ofert oraz pozostałe terminy i postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Osoba upoważniona do kontaktu: p. Edyta Krupińska – tel. 091 489 88 10.

Z poważaniem