

**INFORMACJA W SPRAWIE ZAPYTAŃ DO POSTĘPOWANIA POD NAZWĄ:
SUKCESYWNA DOSTAWA WODNEGO ROZTWORU CHLORKU
WODOROTLENKU POLIGLINU NA POTRZEBY ZAKŁADU PRODUKCJI WODY
„MIEDWIE”**

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Sukcesywna dostawa wodnego roztworu chlorku wodorotlenku poliglinu na potrzeby Zakładu Produkcji Wody „Miedwie”.

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Szczecinie zawiadamia na podstawie rozdziału IX pkt. 11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), że w dniu 23 czerwca 2015r. wpłynęło do Zamawiającego pismo z prośbą o odpowiedź na niżej przytoczone pytanie, dotyczące przetargu nieograniczonego pod nazwą jak wyżej na które Zamawiający udzielił stosownej odpowiedzi.

Pytanie nr 1

W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na sukcesywne dostawy wodnego roztworu chlorku wodorotlenku poliglinu na potrzeby zakładu produkcji wody „Miedwie” zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści § 2 ust. 3 w zw. z § 1 ust. 5 załącznika nr 1 do SIWZ (umowy) oraz treści formularza nr 1, do którego zapisy te się odnoszą (oferta warunków realizacji zamówienia).

W formularzu nr 1 pkt. 2 Zamawiający wskazał, że zamieszczona tam oferta ma dotyczyć ilości niezbędnej do uzdatnienia 27.500.000 m³ wody (ponadto oferent ma podać cenę za 1 tonę koagulantu, a także całkowitą wartość zamówienia).

Wg treści SIWZ i formularza nr 1 oferent ma obowiązek przedstawić cenę jednostkową za 1 tonę koagulantu i koszt uzdatnienia 1000 m³ wody. Na stronie 26 SIWZ (w Formularzu nr 1 - tabela) wskazano jednocześnie, że zobowiązany jest on także do wskazania maksymalnej ilości koagulantu niezbędnego do uzdatnienia 27.500.000 m³ wody. Wszystko to oferent ma obowiązek ustalić na podstawie analiz laboratoryjnych wody (g/ m³).

W toku realizacji umowy może okazać się, że woda, która podlega uzdatnieniu znacząco odbiega parametrami od wody, na której przeprowadzane były analizy laboratoryjne, co w konsekwencji wpływać może znacząco na dawkę niezbędną do uzdatnienia 1000 m³ wody, a przez to okazać się może, że szacowana maksymalna ilość koagulantu jest niewystarczająca do uzdatnienia 27.500.000 m³ wody.

Zamawiający w § 2 ust. 3 załącznika nr 1 do SIWZ (umowa) przewidział procedurę urealnienia ilości koagulantu do rzeczywistego zużycia produktu na ciągu technologicznym. Jednocześnie Zamawiający wskazał, że urealnienie nie może spowodować zwiększenia maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy. Ponadto wskazał w § 1 ust. 5 załącznika nr 1 do SIWZ (umowy), że wskazane w Formularzu nr 1 ilości są ilościami maksymalnymi i przewiduje, ale jedynie zmniejszenie ilości (nie większe, niż 30%).

W tej sytuacji pytamy jak należy rozumieć wskazane zapisy, jeżeli woda, która w toku realizacji umowy będzie poddana uzdatnieniu parametrami znacząco będzie odbiegać od tej, na podstawie, której ustalana była maksymalna ilość koagulantu wskazana w ofercie, a w efekcie ustalona ilość koagulantu okaże się niewystarczająca, choć na podstawie badań laboratoryjnych dawka i w konsekwencji maksymalna ilość koagulantu ustalone były rzetelnie?

Czy w takim przypadku zapisy SIWZ i załącznika nr 1 (umowy) należy rozumieć:

a) tak, że niezależnie od tych różnic wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia preparatu w ilości, w jakiej oszacował zużycie niezależnie od tego, na jaką ilość wody do uzdatnienia taka ilość

koagulantu wystarczy (przy założeniu, że szacowanie było prawidłowo ustalone do parametrów próbki wody dostarczonej przez Zamawiającego do badań laboratoryjnych)

b) czy tak, że niezależnie od tego ustalenia i nawet w razie prawidłowo dobranej dawki koagulantu do parametrów wody dostarczonej do badań laboratoryjnych i w konsekwencji prawidłowego oszacowania będzie zobowiązany do dostarczenia takiej ilości preparatu, aby wystarczyła na uzdatnienie 25.500.000 m³ wody, przy czym jego wynagrodzenie nie będzie mogło wzrosnąć proporcjonalnie do ilości koagulantu dostarczonego ponad przewidzianą maksymalną ilość?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, że zapisy SIWZ i załącznika należy rozumieć w następujący sposób: niezależnie od tych różnic, wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia preparatu w ilości, w jakiej oszacował zużycie niezależnie od tego, na jaką ilość wody do uzdatnienia taka ilość koagulantu wystarczy.

Zamawiający informuje, iż termin na składanie ofert oraz pozostałe terminy i postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. Wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich stron postępowania.

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami - p. Agnieszka Skotnicka – tel.: 091-44-26-276

Z poważaniem