

Nz. WM/MS/PN/SEK/02/2015

INFORMACJA W SPRAWIE ZAPYTAŃ DO POSTĘPOWANIA POD NAZWĄ:

„Sukcesywna dostawa rur do wody z polietylenu (PE), kształtek elektrooporowych do wody z polietylenu (PE), złączek zaciskowych do rur z polietylenu (PE) do wody, oraz przejść murowych do rur z polietylenu (PE)”

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Szczecinie zawiadamia na podstawie pkt. 7.1. i 7.2. rozdziału III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), że w dniu 10 lipca 2015r. wpłynęło do Zamawiającego pismo z prośbą o odpowiedź na niżej przytoczone pytanie dotyczące przetargu nieograniczonego z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych pod nazwą: „Sukcesywna dostawa rur do wody z polietylenu (PE), kształtek elektrooporowych do wody z polietylenu (PE), złączek zaciskowych do rur z polietylenu (PE) do wody, oraz przejść murowych do rur z polietylenu (PE)” Zamawiający udzielił stosownych odpowiedzi.

Pytanie nr 1

Dotyczy części nr 2, poz. (30-47). Czy dopuszczacie Państwo dostarczenia obejm siodłowych z obejmą dolną (formularz ofertowy, poz. 30-47) w zakresie średnic dla rury przewodzącej od d225mm i większych, z obejmą dolną wykonaną z pasa poliestrowego jako rozwiązania równoważnego? (obejmą w postaci pasa poliestrowego, o wytrzymałości $\geq 2000\text{kG}$ stanowi integralną część kształtki, dopasowana jest długością do średnicy kształtki, podobnie jak obejmą polietylenowa i dokręcana śrubami, oraz pakowana jest wraz z kształtką do jednego, tego samego woreczka foliowego).

Uzasadnienie: Warunkiem wykonania dobrego montażu siodła jest prawidłowe przygotowanie rury (usunięcie warstwy utlenionej) oraz zapewnienie wymaganego docisku siodła do rury podczas procesu zgrzewania za pomocą obejmy dolnej. Dopasowana na wymiar obejmą dolną, czy to wykonana z PE czy też z innego materiału, dobrze dokręcona gwarantuje taki docisk. Po zakończeniu procesu zgrzewania obejmą dolną nie ma żadnego znaczenia technologicznego - może pozostać na rurze, ale także może być odkręcona i usunięta (nikt oczywiście tego nie robi). Tylko ze względów ekonomicznych, dla siodła o większych średnicach

(od 225 włączenie do d315mm, lub od d250 do d315), firmy stosują obejmy siodłowe z obejmą dolną w postaci dopasowanych do średnicy taśm poliestrowych.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, iż całość obejmy siodłowej elektrooporowej, czyli część górną jak i część dolną wykonana ma być z PE 100 SDR 11 – dotyczy pozycji nr 30-34, 40-43, 45-46 formularza nr 1 oferty warunków wykonania zamówienia części nr 2.

Zamawiający dopuszcza również rozwiązanie równoważne wykonania obejmy siodłowej elektrooporowej dla rury przewodzącej DN 225 do DN 315, części górnej z PE 100 SDR 11 i ewentualnej części dolnej z PE 100 SDR 11 lub z pasa poliestrowego – dotyczy pozycji nr 35-37, 44, 47 formularza nr 1 oferty warunków wykonania zamówienia części nr 2.

Prosimy o uwzględnienie wszelkich naniesionych przez Zamawiającego zmian w sporządzanych przez Państwa ofertach. Zmiany te są wiążące dla wszystkich stron postępowania. Zamawiający informuje, iż termin na składanie ofert oraz pozostałe terminy i postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Osoba upoważniona do kontaktu: p. Mariusz Smółko – tel. 091 489 88 12.

Z poważaniem