

Dotyczy : Przetargu na remont kanału sanitarnego w ul. Reduty Ordona w Szczecinie.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. w Szczecinie w związku z zapytaniem oferenta dotyczącym przedmiotowego przetargu wyjaśnia:

Pytanie 1

Czy ostatecznie Oferent ma wycenić renowację łącznie 9 szt. studni (7 szt. studni na kanale w ul. Reduty Ordona plus 2 szt. studni którymi zakończono boczne odnogi ulicy), czy też łącznie 7 szt. studni (5 szt. studni na kanale Reduty Ordona plus 2 szt. studni którymi zakończono boczne odnogi ulicy)

Odpowiedź 1

Należy przyjąć łącznie 9 szt. studni do renowacji (7 szt. studni w ul. Ordona plus 2 szt. studni na odrzutach)

Pytanie 2

Ponieważ odpowiedź na pytanie nr 33 nie wyjaśnia istoty zadanego pytania, ponownie prosimy o odpowiedź jaka jest średnica kanału głównego przewidzianego do renowacji w ul. Reduty Ordona na wysokości posesji 13a i 15, gdyż na załączniku mapowym nr 1 wpisano średnicę 200, co sugeruje przewężenie kanału głównego.

Odpowiedź 2

Należy przyjąć średnicę 250 mm