



Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o.
w Szczecinie
ul. Maksymiliana Goliśa 10
71-682 Szczecin
tel. 91 442 62 00
fax 91 422 12 58

biuro@zwik.szczecin.pl
www.zwik.szczecin.pl

Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu pn : „ Remont studni kanalizacyjnych w ul. Miodowej, Zegadłowicza, Arkońska w Szczecinie

W związku z zapytaniem jednego z oferentów dotyczącego przedmiotowego przetargu wyjaśnia :

Pytanie: nr 1

Ponieważ studnie w jezdni ulicy Miodowej znajdują się w pobliżu osi jezdni asfaltowej to według Załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowego opisu zamówienia oraz sposobu obliczania oferty , odtworzenie nawierzchni bitumicznej należy wykonać na całej szerokości jezdni zgodnie z Zarządzeniem nr 40/2014 Dyrektora ZDiTM w Szczecinie z dn. 15.10.2014r.
Czy Zamawiający potwierdza ,że odtworzenie nawierzchni po wymianie płyt przykrycia studni i włazów należy wykonać na całej szerokości jezdni i na długości zgodnie z zapisami powyższego zarządzenia?

Odpowiedź 1

Odtworzenie nawierzchni w jezdni asfaltowej winno być wykonane zgodnie z Zarządzeniem nr 40/2014 Dyrektora ZDiTM w Szczecinie 15.10.2014r.

Pytanie nr 2

W zakresie remontu 16 studni jest osadzenie filtrów antyodorowych. Średnio po 3 latach pracy filtra należy wkłady z węgla aktywnego wymienić na nowe . Ponieważ maksymalny termin gwarancji na roboty budowlane może wynosić 5 lat .
Czy gwarancja będzie obejmowała wymianę zużytych wkładów.

Odpowiedź nr 2

Udzielona gwarancja obejmuje całość robót i zamontowanych materiałów .
Tak gwarancja winna obejmować wtedy również wymianę zużytych wkładów.

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju
PROKURENT
Manusz Patyk



Czysta Woda

NIP: 851-26-24-854, REGON 811931430

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana w KRS pod nr 000063704 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał Zakładowy 219.416.500 zł