9/2

Załącznik Nr 1
do Instrukcji

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o w Szczecinie
ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin

Szczecin, 20/03/2013

Nr kolejny dziennika podawczego RT
wydanych warunków:
RT-67/KB/015887/13

Wasz znak:

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I
KANALIZACJI SP. Z O.O.
GOLISZA 10
71-682 SZCZECIN

WARUNKI OGÓLNE I TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA DO URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH

Dla obiektu: **PROJEKTOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA UL. RETRY, SZCZECIN**
W odpowiedzi na wniosek z dnia 2013-03-12 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie określa następujące warunki ogólne i techniczne przyłączenia do urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, zwane dalej „warunkami".

1. *Parametry istniejących sieci wod.-kan do których nastąpi przyłączenie:*

1.1. Wodociąg
1.1.1. ∅ **225 PE** mm śr. ciśn. **50m** sł. wody w ul. **HOŻA**
1.1.2. ∅ ---- mm śr. ciśn. ----m sł. wody w ul. ----
1.1.3. ∅ ---- mm śr. ciśn. ----m sł. wody w ul. ----
Pobór wody w ilości $Q_{dśr}$= **wg zapotrzeb.** m^3/d Q_{hmax}= ---- m^3/h

1.2. Kanalizacja ogólnospławna- sanitarna:
1.2.1. ∅ ---- mm w ul.----
1.2.2. ∅ ---- mm w ul.----
1.2.3. ∅ ---- mm w ul.----
Ilość ścieków $Q_{dśr}$ = **wg zużycia** m^3/d Q_{hmax} = ---- m^3/h

1.3. Kanalizacja deszczowa
1.3.1. ∅ ---- mm w ul.----
1.3.2. ∅ ---- mm w ul.----
1.3.3. ∅ ---- mm w ul.----
Ilość ścieków opadowych: Q l/s= ----

2. *Wymagania w zakresie stosowania materiałów i armatury na sieciach wod-kan.*

Wymagania w zakresie stosowania materiałów i armatury na sieciach wod-kan. określone są w opracowanych przez ZWiK: „Wytycznych projektowania i wykonawstwa sieci urządzeń i obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych oraz wymagań w zakresie przeglądów technicznych dla Miasta Szczecina oraz wytycznych zintegrowanego systemu zarządzania i monitorowania gospodarki ściekowej w ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie."

3. *Pozostałe warunki dotyczące projektowania i wykonania sieci i przyłączy wod.-kan.*

3.1. W przypadku konieczności prowadzenia sieci i urządzeń wod.-kan. przez nieruchomości nie stanowiące własności ZWiK Sp. z o.o. Inwestor powinien doprowadzić do ustanowienia na nieruchomościach, przez które przechodzą przewody lub urządzenia wod-kan. służebności przesyłu na rzecz ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie.

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. Andrzej Bartczak
inż. środowiska
upr. bud. nr 144/Sz/79,
156/Sz/92, 157/Sz/92, 169/Sz/92