

INFORMACJA W SPRAWIE ZAPYTAŃ DO POSTĘPOWANIA POD NAZWĄ:**„Dostawa pomp zatapialnych”**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, pod nazwą „Dostawa pomp zatapialnych”.

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie zawiadamia na podstawie pkt. 7.1. i 7.2. rozdziału III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), że w dniu 26.09.2017r. wpłynęło do Zamawiającego pismo z prośbą o odpowiedź na niżej wymienione pytanie, dotyczące przetargu nieograniczonego z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych pod nazwą: „Dostawa pomp zatapialnych”

Na przesłane pytanie Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi.

Pytanie

Czy można prosić o profile wysokościowe rurociągu tłocznego oraz pompowni oraz średnice pionów tłocznych i jaka jest zamontowana armatura?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że profile wysokościowe rurociągów tłocznych zostały podane opisowo w SIWZ (z uwagi na objętość rysunków profili w dokumentacji powykonawczej nie można zrobić skanu – oferent może dokonać wglądu do projektu powykonawczego rurociągu tłocznego na miejscu w siedzibie ZWiK Spółka z o.o. w Szczecinie).

Profil wysokościowy pompowni oraz średnice przewodów można odczytać z rysunków przekroju pompowni.

Zamontowana armatura zgodnie z dokumentacją powykonawczą:

PSK Białowieska:

- a. Zasuwa nożowa DN400 EBES, PN10 (Pmax 6bar) z napędem elektrycznym AUMA, typ SA. EBRO Armaturen;
- b. zawór zwrotny klapowy typ V2-09, PN10, DN400 z przeciwwagą i tłumieniem hydraulicznym. EBRO Armaturen;

PSK Górny Brzeg:

- a. zasuw nożowa DN500 EBES-AEL, PN 4 bar, z przekładnią ręczną, napęd elektryczny AUMAMATIC AMO 1.1, EBRO Armaturen;
- b. zawór zwrotny przeciwwuderzeniowy typ RSK-FTUD DN500, STRATE

Zamawiający informuje także, iż termin na składanie ofert oraz pozostałe terminy i postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. Osoba upoważniona do kontaktu: p. Marta Ogrodowczyk – tel. 91 489 88 34 lub p. Jarosław Skobel – tel.: 91 489 88 18.

Uział Zaopatrzenia i Gospodarki
Materiałowej
KIEROWNIK
Jarosław Skobel

Dyrektor Techniczny

Ryszard Wójcik