



Szczecin, 09.01.2018 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowania pn. „**Rozbudowa węzła obróbki osadu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Oczyszczalni Ścieków Pomorzany w Szczecinie**”

Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, przekazuje odpowiedź na pytania.

Pytanie 1. Dotyczy wymiany rurociągu osadu od zbiornika Ob. 1.12 – czy w zakres wymiany wchodzi tylko rurociąg w drodze, czy też trzeba rozkuć dno zbiornika 1.12 i posadzkę w obiekcie 1.11?

Odpowiedź 1. Wykonawca winien zaprojektować i wykonać robotę polegającą na wymianie rurociągu osadu od zbiornika Ob. 1.12 Zbiornik osadu zmieszanego, co najmniej na odcinku wspólnym dla trzech Komór fermentacyjnych (dwóch istniejących i projektowanej). Średnica rurociągu nie mniejsza niż DN300.
Zakres niezbędnych prac w tym długość i przebieg odcinka rurociągu wspólnego dla trzech komór fermentacyjnych będzie przedmiotem dokumentacji projektowej.
Dodatkowo Wykonawca winien zaprojektować i wykonać rurociąg doprowadzający osad nadmierny do instalacji kofermentacji tj. do Zbiornika osadu surowego oraz do Zbiornika magazynowego.

Pytanie 2. Ciągi instalacji odsiarczania Biosulfex, cyrkulacja – prosimy o podanie średnicy i ilości zasuw ze stali nierdzewnej do montażu.

Odpowiedź 2. Na rurociągach cyrkulacyjnych należy dostarczyć i zainstalować dwie zasuwy DN100 ze stali nierdzewnej.

Pytanie 3. Z uwagi na fakt, że Zamawiający:

- przeznaczył na realizację zamówienia kwotę 10 000 000,00 zł,
 - unieważnił poprzednie postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - w aktualnym zamówieniu zwiększył zakres prac,
- uprzejmie prosimy o podanie kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

Odpowiedź 3. Zamawiający na tym etapie postępowania przetargowego nie udziela takich informacji. Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zostanie podana na otwarciu ofert.

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.

Kierownik
Działu Inwestycji

Inżynier Tadeusz Dawid

[Signature]

Dyrektor
ds. Inwestycji i Rozwoju
[Signature]
Mariusz Bątyk