

**INFORMACJA W SPRAWIE ZAPYTAŃ DO POSTĘPOWANIA POD NAZWĄ:
„SUKCESYWNA DOSTAWA WODOMIERZY PRZYSTOSOWANYCH DO
ODCZYTU RADIOWEGO I NAKŁADEK RADIOWYCH”**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - sektorowego, pod nazwą „Sukcesywna dostawa wodomierzy przystosowanych do odczytu radiowego i nakładek radiowych”.

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie zawiadamia na podstawie pkt. 9 rozdziału IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), że w dniu 30.04.2018r. wpłynęło do Zamawiającego pismo z prośbą o odpowiedź na niżej wymienione pytanie, dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – sektorowego jw. na które Zamawiający udzielił stosownej odpowiedzi.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza Wodomierz Śrubowy o średnicy DN 150 (Tabela: pozycja 15) o dynamice $R \geq 50$?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zmianę dynamiki przepływu wodomierza DN 150 (zawartego w Tabeli: pozycja 15) z $R \geq 100$ na $R \geq 50$.

W związku z powyższym ulega modyfikacji opis przedmiotu zamówienia ujęty w formularzu nr 1 ofercie warunków wykonania zamówienia w pozycji nr 15.

Stare brzmienie:

Wodomierz śrubowy oś wirnika pozioma, $R \geq 100$ pozycja zabudowy - pozioma, $Q_3 = 250 \text{ m}^3/\text{h}$, długość 300mm, przyłącz standardowy kolnierz płaski, PN 16, DN 150 – 10 szt.

Nowe brzmienie:

Wodomierz śrubowy oś wirnika pozioma, $R \geq 50$ pozycja zabudowy - pozioma, $Q_3 = 250 \text{ m}^3/\text{h}$, długość 300mm, przyłącz standardowy kolnierz płaski, PN 16, DN 150 – 10 szt.

Zamawiający informuje, iż termin na składanie ofert oraz pozostałe terminy i postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. Na stronie internetowej Zamawiającego dostępna jest zmodyfikowana SIWZ. Zmiany są wiążące dla wszystkich stron postępowania.

Osoba upoważniona do kontaktu: p. Artur Dybza – tel. 091 489 88 47.