



Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Szczecinie
ul. Maksymiliana Golisza 10
71-682 Szczecin
tel. 091 44 26 200
faks 091 422 12 58

zwik@zwik.szczecin.pl
www.zwik.szczecin.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

*dla zamówienia sektorowego o wartości nie przekraczającej
443 000,00 euro pod nazwą:*

**"SUKCESYWNA DOSTAWA SIARCZANU
ŻELAZOWEGO, CHLORANU (III) SODU,
WODOROWĘGLANU SODU, KWASU
CHLOROWODOROWEGO, CHLORANU (I) SODU,
WĘGLA AKTYWNEGO, ANTYSKALANTA I ŚRODKA
ANTYODOROWEGO"**

ZATWIERDZAM:

28.2.19.

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny

Szczecin dnia:

Waldemar Gill

Podstawa prawna:

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) Wyłączenia dokonano na podstawie art. 133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.



SPIS TREŚCI :

Rozdział I	Informacje o postępowaniu
1.	Zamawiający
2.	Tryb postępowania o udzielenie zamówienia
Rozdział II	Opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części
1.	Przedmiot zamówienia
2.	Zakres zamówienia
3.	Termin realizacji zamówienia
Rozdział III	Instrukcja dla wykonawców
1.	Opis sposobu przygotowania oferty
2.	Odrzucenie ofert
3.	Informacje dotyczące wykluczenia wykonawcy z postępowania
4.	Warunki udziału w postępowaniu i warunki odnośnie przedmiotu zamówienia
5.	Zasady uzupełniania oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw
6.	Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą
7.	Wadium
8.	Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
9.	Miejsce i termin składania ofert
10.	Miejsce i termin otwarcia ofert
11.	Informacja o trybie otwarcia i oceny ofert
12.	Okres związania ofertą
13.	Kryteria i sposób oceny ofert
14.	Informacja o sposobie złożenia ofert dodatkowych przez wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty
15.	Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy
16.	Zawarcie umowy
17.	Informacja o podwykonawcach
18.	Informacja o unieważnieniu postępowania.

Rozdział IV Formularze i załączniki

Formularz nr 1A-H - Oferta warunków realizacji zamówienia

Oświadczenie nr 1 - Oświadczenie nr 1 wykonawcy

Oświadczenie nr 2 - Oświadczenie nr 2 wykonawcy

Załącznik nr 1A-1B - Wzory umów wykonania zamówienia

Załącznik nr 2A-D - Warunki przeładunku dla siarczanu żelazowego, chloranu (III) sodu, wodorowęglanu sodu i kwasu chlorowodorowego

Rozdział I: INFORMACJE O POSTĘPOWANIU

1. Zamawiający:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.

ul. M. Goliśza 10

71 – 682 Szczecin

NIP 851-26-24-854

www.zwik.szczecin.pl

[email – zwik@zwik.szczecin.pl](mailto:zwik@zwik.szczecin.pl)

Wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000063704 w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy – 222 334 500,00 zł

Tel.: (091) 44 26 200; faks: (091) 422 12 58

2. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia

Przetarg nieograniczony

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.). Wyłączenia dokonano na podstawie art. 133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rozdział II: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Sukcesywna dostawa siarczanu żelazowego, chloranu (III) sodu, wodorowęglanu sodu, kwasu chlorowodorowego, chloranu (I) sodu, węgla aktywnego, antyskalanta i środka antyodorowego w asortymencie i ilościach określonych w formularzu nr 1 - ofercie warunków wykonania zamówienia.

Postępowanie będzie prowadzone z podziałem na części:

Część nr 1 – wodny roztwór siarczanu żelazowego

Część nr 2 – wodny roztwór chloranu (III) sodu

Część nr 3 – wodorowęglan sodu powlekany stearynianem

Część nr 4 – wodny roztwór kwasu chlorowodorowego

Część nr 5 – wodny roztwór chloranu (I) sodu (podchloryn sodu)

Część nr 6 – węgiel aktywny pylisty

Część nr 7 – antyskalant (SKUMA DB72 lub BRENNTAMER S002 lub KEMGUARD 5800)

Część nr 8 – środek antyodorowy (FERROX S1 lub BRENNTASMELL NL)

Część nr I – Wodny roztwór siarczanu żelazowego

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wodnego roztworu siarczanu żelazowego do oczyszczania ścieków w Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany”, o następujących parametrach fizykochemicznych:

- zawartość żelaza ogólnego (Fe): min. 11,0%
- zawartość żelaza (Fe^{2+}): max. 0,7%
- pH: poniżej 1
- ilość: 1 580 ton

Część nr II – Wodny roztwór chloranu (III) sodu (NaClO_2)

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa chloranu (III) sodu (NaClO_2) do produkcji dwutlenku chloru służącego do dezynfekcji wody, zgodnego z normą PN-EN 938, o następujących parametrach fizykochemicznych:

- gatunek: 1 (norma PN-EN 938)
- chloran (III) sodu: min. 24,5% (m/m)
- chloran (V) sodu: max. 4% (m/m)
- ilość: 120 ton

Część nr III - Wodorowęglan sodu powlekany stearynianem

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wodorowęglanu sodu powlekanego stearynianem do oczyszczania spalin powstających w instalacji termicznej utylizacji osadów w Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany”, o następujących parametrach fizykochemicznych:

- zastosowanie: oczyszczanie gazów spalinowych (SO_2 , HCL)
- skład: > 98 % NaHCO_3
- granulacja: < 40 μm
- wilgotność: < 0,25 %
- ilość: 300 ton

Część nr IV – Wodny roztwór kwasu chlorowodorowego (HCl)

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wodnego roztworu kwasu chlorowodorowego (HCl) do produkcji dwutlenku chloru służącego do dezynfekcji wody zgodnego z normą PN-EN 939, o następujących parametrach fizykochemicznych:

- gatunek: 1 (norma PN-EN 939)
- stężenie: > 31 % (m/m)
- związki organiczne: < 0,1 %
- pozostałość po prażeniu: < 0,05 %
- kwas siarkowy: < 0,05 %
- żelazo: < 0,005 %
- arsen: < 0,0002 %
- ilość: 50 ton

Część nr V – Wodny roztwór chloranu (I) sodu (podchloryn sodowy, NaClO)

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wodnego roztworu chloranu (I) sodu – podchlorynu sodu przeznaczonego na potrzeby dezynfekcji wody, w gatunku 1 zgodnego z normą PN-EN 901, dostarczanego w pojemnikach zwrotnych o pojemności do 35 kg będących własnością wykonawcy, charakteryzującego się następującymi parametrami technicznymi:

- zgodność z gatunkiem 1 normy PN-EN 901
- okres ważności: min. 60 dni od daty dostawy
- aktywny chlor: min. 150 kg/ m³ (wartość gwarantowana przez okres 60 dni od daty dostawy)
- chloran (V) sodu: max 5,4 % (m/m) wolnego chloru przez okres 60 dni od daty dostawy
- żelazo: max. 0,05 kg/ m³
- ilość: 30 000 kg

Część nr VI – Węgiel aktywny pylisty

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa węgla aktywnego pylistego do oczyszczania spalin powstających w instalacji termicznej utylizacji osadów w Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany”, o następujących parametrach fizykochemicznych:

- liczba jodowa: ≥ 650 mgI₂/g
- liczba melasowa (EUR) ≤ 550
- zawartość wilgoci $\leq 5\%$
- granulacja D₅₀ < 20 µm
- produkt świeży, nieregenerowany
- opakowanie: big-bag 1 m³
- ilość: 4 000 kg

Część nr VII – Antyskalant – środek do przeciwdziałania odkładania się kamienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa antyskalanta – środka do przeciwdziałania odkładania się kamienia w instalacji skruberów suszarni osadów Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany” marki KEMIRA typu KEMGUARD 5800 lub marki BRENNTAG typu BRENNTAMER S002 lub marki SKUMA typu SKUMA DB72 - ilość: 15 000 kg

UWAGA

Antyskalanty marki KEMIRA typu KEMGUARD 5800, marki BRENNTAG typu BRENNTAMER S002 i marki SKUMA typu SKUMA DB72 są jedynymi produktami dopuszczonymi do ofertowania w niniejszym postępowaniu. Zamawiający informuje, iż ocena przydatności danego środka do przeciwdziałania zakamienienia skruberów nie jest możliwa do weryfikacji w ramach porównywania parametrów fizyko – chemicznych, czy też testów laboratoryjnych. Ze względu na specyficzne warunki pracy Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany”, a w szczególności specyfikę oczyszczonych ścieków wykorzystywanych w skruberze, konieczne jest przeprowadzenie testów w skali technicznej, polegających na obserwacji procesów zakamieniania skrubera. Wyżej wymienione produkty zostały przetestowane w praktyce na ciągach technologicznych instalacji suszenia osadów potwierdzając swoją skuteczność w przeciwdziałaniu zakamieniania skruberów w jej specyficznych warunkach.

Zamawiający informuje, iż po zakończeniu przedmiotowego postępowania istnieje możliwość przekazania produktów przeciwdziałających zakamienieniu skruberów do testów w skali technicznej (osoba właściwa do kontaktu – p. Mirosława Dominowska – Tel. 91 43 50 023). W przypadku pozytywnego wyniku testu produkt zostanie ujęty w każdym kolejnym postępowaniu przetargowym jako zaaprobowany środek do przeciwdziałaniu zakamieniania skruberów w Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany”.

Część nr VIII – Środek antyodorowy

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środka antyodorowego do neutralizowania odorów w pompowni ścieków P7 Rejonu III Wydziału Gospodarki Sanitarnej marki KEMIRA typu FERROX S1 lub marki BRENNTAG typu BRENNTSMELL NL 1000 - ilość: 40 000 kg

UWAGA

Środki antyodorowe marki KEMIRA typu FERROX S1 i marki BRENNITAG typu BRENNITSMELL NL 1000 są jedynymi produktami dopuszczonymi do ofertowania w niniejszym postępowaniu. Informujemy, iż ocena przydatności danego środka do przeciwdziałania w powstawaniu odorów pościekowych nie jest możliwa do weryfikacji w ramach porównywania parametrów fizyko – chemicznych, czy też testów laboratoryjnych. Ze względu na specyfikę obrabianych ścieków konieczne jest przeprowadzenie testów w skali technicznej. Wyżej wymienione produkty zostały przetestowane w praktyce potwierdzając swoją skuteczność w przeciwdziałaniu powstawania odorów w ramach specyficznych warunków i medium na pompowni P7.

Zamawiający informuje, iż po zakończeniu przedmiotowego postępowania istnieje możliwość przekazania produktów antyodorowych do testów w skali technicznej (osoba właściwa do kontaktu – p. Mirosława Dominowska – Tel. 91 43 50 023). W przypadku pozytywnego wyniku testu produkt zostanie ujęty w każdym kolejnym postępowaniu przetargowym jako zaaprobowany środek antyodorowy dla pompowni P7 Rejonu III Wydziału Gospodarki Sanitarnej.

2. Zakres zamówienia obejmuje:**Część nr I – Wodny roztwór siarczanu żelazowego**

Poszczególne partie wodnego roztworu siarczanu żelazowego mają być dostarczane odpowiednio do Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany” mieszczącej się przy ul. Tama Pomorzańska 8 w Szczecinie, oraz do Oczyszczalni Ścieków „Zdroje” mieszczącej się przy ul. Wspólnej 43 w Szczecinie. Dostawy odbywać się będą na koszt i staranie wykonawcy po złożeniu zamówienia faksem lub drogą elektroniczną przez uprawnionego pracownika Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej w dni wyznaczone przez zamawiającego w powyższym zamówieniu (realizacja zamówienia w dni robocze w godz. $7^{30} - 14^{30}$). Zamawiający zobowiązuje się składać zamówienia z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni liczonych do daty realizacji dostawy. W przypadku przekazywania zamówień:

- a) faksem – dowód prawidłowo zakończonej transmisji danych z faksu zamawiającego,
- b) drogą elektroniczną (e-mail) – dowód potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej zamówienie z serwera pocztowego wykonawcy oznacza, że wykonawca otrzymał zamówienie w momencie jego przekazania przez zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jego otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń wykonawcy. Zamawiający zaleca wykonawcy niezwłoczne potwierdzanie przyjęcia zamówień do realizacji faksem lub drogą elektroniczną.

Jednorazowa dostawa będzie obejmować ilość 20-25 ton wodnego roztworu siarczanu żelazowego, który ma być dostarczany pojazdem cysterną samochodową i przepompowany, wedle potrzeb zamawiającego, do zbiorników Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany” mieszczącej się przy ul. Tama Pomorzańska 8 w Szczecinie lub do zbiorników Oczyszczalni Ścieków „Zdroje” mieszczącej się przy ul. Wspólnej 43 w Szczecinie. Rozładunek substancji ma odbywać się przy użyciu paneli rozładunkowych zamontowanych na zbiornikach zamawiającego. Panele rozładunkowe wodnego roztworu siarczanu żelazowego w OŚ „Pomorzany” zaopatrzone są w złącza przeładunkowe CAMLOCK, natomiast OŚ „Zdroje” w złącza przeładunkowe CAMLOCK 3”. Szczegółowe warunki przeładunku określa załącznik nr 2A do SIWZ. W celu ustalenia faktycznych ilości każdorazowo dostarczonego siarczanu żelazowego, w ramach każdej dostawy przeprowadzona będzie procedura ważenia na legalizowanej wadze samochodowej zamawiającego mieszczącej się na terenie miejsca rozładunku, na obiekcie Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany” przy ul. Tama Pomorzańska 8 w Szczecinie (model wagi: RHEWA 82

COMFORT, klasa dokładności: III) lub na obiekcie Oczyszczalni Ścieków „Zdroje” przy ul. Wspólnej 41-43 w Szczecinie (model wagi: WSEL 16/60, klasa dokładności: III). Procedura ważenia zostanie przeprowadzona zgodnie z przyjętymi zwyczajowo zasadami. Pojazd - cysterna zostanie zważony przed i po rozładunku (tara). Różnica wagi pojazdu przed rozładunkiem i po rozładunku stanowić będzie właściwą wagę produktu. Właściwe świadectwo ważenia będzie podstawą do określenia ilości dostarczonego produktu i do wystawienia faktury VAT.

Część nr II – Wodny roztwór chloranu (III) sodu (NaClO_2)

Poszczególne partie chloranu (III) sodu mają być dostarczane do Zakładu Produkcji Wody „Pomorzany” mieszczącego się przy ul. Szczawiowej 9-14 w Szczecinie oraz do Zakładu Produkcji Wody „Miedwie” w Nieznaniu w gminie Stare Czarnowo. Dostawy odbywać się będą na koszt i staranie wykonawcy po złożeniu zamówienia faksem lub drogą elektroniczną przez uprawnionego pracownika Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej, w dni wyznaczone przez zamawiającego w powyższym zamówieniu (realizacja zamówienia w dni robocze w godz. 7³⁰ – 14³⁰). Zamawiający zobowiązuje się składać zamówienia z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni liczonych do daty realizacji dostawy.

W przypadku przekazywania zamówień:

- a) faksem – dowód prawidłowo zakończonej transmisji danych z faksu zamawiającego,
- b) drogą elektroniczną (e-mail) - dowód potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej zamówienie z serwera pocztowego wykonawcy oznacza, że wykonawca otrzymał zamówienie w momencie jego przekazania przez zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jego otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń wykonawcy. Zamawiający zaleca wykonawcy niezwłoczne potwierdzanie przyjęcia zamówień do realizacji faksem lub drogą elektroniczną.

Jednorazowa dostawa będzie obejmować 5 ton – 6,5 ton ($4\text{--}6\text{m}^3$) chloranu (III) sodu, który ma być dostarczany pojazdem cysterną samochodową i przepompowany, wedle potrzeb zamawiającego, do zbiorników obiektu chlorowni Zakładu Produkcji Wody „Pomorzany” przy ul. Szczawiowej 9-14 w Szczecinie, lub oraz do zbiornika obiektu chlorowni Zakładu Produkcji Wody „Miedwie” w Nieznaniu w gminie Stare Czarnowo. Rozładunek substancji ma odbywać się przy użyciu paneli rozładowniczych zamontowanych na budynkach chlorowni. Panele rozładownicze chloranu (III) sodu w ZPW „Pomorzany” zaopatrzone są w złącza przeładunkowe DIN 28450 VK80, natomiast panel rozładowniczy chloranu (III) sodu w ZPW „Miedwie” zaopatrzony jest w złącze przeładunkowe CAMLOCK D 300-P. Szczegółowe warunki przeładunku określa załącznik nr 2B do SIWZ. Bezpośrednio przed realizacją dostawy przedmiot zamówienia ma być poddany procedurze ważenia na legalizowanej wadze samochodowej. W celu ustalenia faktycznych ilości każdorazowo dostarczonego chloranu (III) sodu, w ramach każdej dostawy przeprowadzona będzie procedura ważenia na legalizowanej wadze samochodowej zamawiającego mieszczącej się na obiekcie Zakładu Produkcji Wody „Miedwie” w Nieznaniu w gminie Stare Czarnowo (jedno z miejsc rozładunku; klasa dokładności wagi: III) lub na obiekcie Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany” przy ul. Tama Pomorzańska 8 w Szczecinie (obiekt oddalony o ok. 1 km od drugiego miejsca rozładunku; model wagi: RHEWA 82 COMFORT, klasa dokładności: III). Procedura ważenia zostanie przeprowadzona zgodnie z przyjętymi zwyczajowo zasadami. Pojazd - cysterna zostanie zważony przed i po rozładunku (tara). Różnica wagi pojazdu przed rozładunkiem i po rozładunku stanowić będzie właściwą wagę produktu. Właściwe świadectwo ważenia będzie podstawą do określenia ilości dostarczonego produktu i do wystawienia faktury VAT.

Część nr III - Wodorowęglan sodu powlekany stearynianem

Poszczególne partie wodorowęglanu sodu powlekanego stearynianem mają być dostarczane do Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany” mieszczącej się przy ul. Tama Pomorzańska 8 w Szczecinie.

Dostawy odbywać się będą na koszt i staranie wykonawcy po złożeniu zamówienia faksem lub drogą elektroniczną przez uprawnionego pracownika Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej, w dni wyznaczone przez zamawiającego w powyższym zamówieniu (realizacja zamówienia w dni robocze w godz. $7^{30} - 14^{30}$). Zamawiający zobowiązuje się składać zamówienia z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni liczonych do daty realizacji dostawy.

W przypadku przekazywania zamówień:

- a) faksem – dowód prawidłowo zakończonej transmisji danych z faksu zamawiającego,
- b) drogą elektroniczną (e-mail) - dowód potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej zamówienie z serwera pocztowego wykonawcy oznacza, że wykonawca otrzymał zamówienie w momencie jego przekazania przez zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jego otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń wykonawcy. Zamawiający zaleca wykonawcy niezwłoczne potwierdzanie przyjęcia zamówień do realizacji faksem lub drogą elektroniczną.

Jednorazowa dostawa będzie obejmować ok. 20 ton wodorowęglanu sodu powlekanego stearynianem, który ma być dostarczany pojazdem - cysterną samochodową i przepompowany do zbiorników Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany” mieszczącej się przy ul. Tama Pomorzańska 8 w Szczecinie. Rozładunek substancji ma odbywać się przy użyciu paneli rozładowniczych. Złącze zlokalizowane jest przy zbiorniku wodorowęglanu sodu na wys. ok. 1,5 m. Panele rozładownicze wodorowęglanu sodu zaopatrzone są w złącza przeładunkowe PN-91/51038 typu 110. Szczegółowe warunki przeładunku określa załącznik nr 2C do SIWZ. W celu ustalenia faktycznych ilości każdorazowo dostarczonego wodorowęglanu sodu, w ramach każdej dostawy przeprowadzona będzie procedura ważenia na legalizowanej wadze samochodowej zamawiającego mieszczącej się na terenie miejsca rozładunku, a mianowicie na obiekcie Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany” przy ul. Tama Pomorzańska 8 w Szczecinie (model wagi: RHEWA 82 COMFORT, klasa dokładności: III). Procedura ważenia zostanie przeprowadzona zgodnie z przyjętymi zwyczajowo zasadami. Pojazd - cysterna zostanie zważony przed i po rozładunku (tara). Różnica wagi pojazdu przed rozładunkiem i po rozładunku stanowić będzie właściwą wagę produktu. Właściwe świadectwo ważenia będzie podstawą do określenia ilości dostarczonego produktu i do wystawienia faktury VAT.

Część nr IV – Wodny roztwór kwasu chlorowodorowego (HCl)

Poszczególne partie kwasu chlorowodorowego mają być dostarczane do Zakładu Produkcji Wody „Pomorzany” mieszczącej się przy ul. Szczawiowej 9-14 w Szczecinie. Dostawy odbywać się będą na koszt i staranie wykonawcy po złożeniu zamówienia faksem lub drogą elektroniczną przez uprawnionego pracownika Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej, w dni wyznaczone przez zamawiającego w powyższym zamówieniu (realizacja zamówienia w dni robocze w godz. $7^{30} - 14^{30}$). Zamawiający zobowiązuje się składać zamówienia z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni liczonych do daty realizacji dostawy.

W przypadku przekazywania zamówień:

- a) faksem – dowód prawidłowo zakończonej transmisji danych z faksu zamawiającego,
- b) drogą elektroniczną (e-mail) - dowód potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej zamówienie z serwera pocztowego wykonawcy oznacza, że wykonawca otrzymał zamówienie w momencie jego przekazania przez zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jego otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń wykonawcy. Zamawiający zaleca wykonawcy niezwłoczne potwierdzanie przyjęcia zamówień do realizacji faksem lub drogą elektroniczną.

Jednorazowa dostawa będzie obejmować 5 ton – 6,5 ton kwasu chlorowodorowego, który ma być dostarczany pojazdem – cysterną samochodową i przepompowany, do zbiorników obiektu chlorowni Zakładu Produkcji Wody „Pomorzany” przy ul. Szczawiowej 9-14 w Szczecinie. Rozładunek substancji ma odbywać się przy użyciu paneli rozładowniczych zamontowanych na

budynkach chlorowni. Panele rozładownicze kwasu chlorowodorowego w ZPW „Pomorzany” zaopatrzone są w złącza przeładunkowe DIN 28450 VK80. Szczegółowe warunki przeładunku określa załącznik nr 2D do SIWZ. W celu ustalenia faktycznych ilości każdorazowo dostarczonego kwasu chlorowodorowego, w ramach każdej dostawy przeprowadzona będzie procedura ważenia na legalizowanej wadze samochodowej zamawiającego mieszczącej się ok. 1 km od miejsca rozładunku, a mianowicie na obiekcie Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany” przy ul. Tama Pomorzańska 8 w Szczecinie (model wagi: RHEWA 82 COMFORT, klasa dokładności: III). Procedura ważenia zostanie przeprowadzona zgodnie z przyjętymi zwyczajowo zasadami. Pojazd - cysterna zostanie zważony przed i po rozładunku (tara). Różnica wagi pojazdu przed rozładunkiem i po rozładunku stanowić będzie właściwą wagę produktu. Właściwe świadectwo ważenia będzie podstawą do określenia ilości dostarczonego produktu i do wystawienia faktury VAT.

Część nr V – Wodny roztwór chloranu (I) sodu (podchloryn sodowy, NaClO)

Poszczególne partie podchlorynu sodowego mają być dostarczane do Magazynu Głównego nr 1 przy ul. Szczawiovej 9-14 lub ul. 1-go Maja 37 w Szczecinie. Dostawy odbywać się będą na koszt i staranie wykonawcy po złożeniu zamówienia faksem przez uprawnionego pracownika Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej w dni wyznaczone przez zamawiającego w powyższym zamówieniu (realizacja zamówienia w dni robocze w godz. 7³⁰ – 14³⁰). Zamawiający zobowiązuje się składać zamówienia z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni liczonych do daty realizacji dostawy. W przypadku przekazywania zamówień:

- a) faksem – dowód prawidłowo zakończonej transmisji danych z faksu zamawiającego,
- b) drogą elektroniczną (e-mail) - dowód potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej zamówienie z serwera pocztowego wykonawcy oznacza, że wykonawca otrzymał zamówienie w momencie jego przekazania przez zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jego otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń wykonawcy. Zamawiający zaleca wykonawcy niezwłoczne potwierdzanie przyjęcia zamówień do realizacji faksem lub drogą elektroniczną.

Jednorazowa dostawa będzie obejmować 1 000 kg - 3 000 kg produktu, który ma być dostarczany w pojemnikach z polietylenu lub polichlorku winylu o pojemności do 35 kg.

Część nr VI – Węgiel aktywny pylisty

Poszczególne partie węgla aktywnego pylistego mają być dostarczane zgodnie z wyborem zamawiającego do Magazynu Głównego nr 1 przy ul. Szczawiovej 9-14 lub 1-go Maja 37 w Szczecinie lub do Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany” mieszczącej się przy ul. Tama Pomorzańska 8 w Szczecinie. Dostawy odbywać się będą na koszt i staranie wykonawcy po złożeniu zamówienia faksem przez uprawnionego pracownika Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej w dni wyznaczone przez zamawiającego w powyższym zamówieniu (realizacja zamówienia w dni robocze w godz. 7³⁰ – 14³⁰). Zamawiający zobowiązuje się składać zamówienia z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni liczonych do daty realizacji dostawy.

W przypadku przekazywania zamówień:

- a) faksem – dowód prawidłowo zakończonej transmisji danych z faksu zamawiającego,
- b) drogą elektroniczną (e-mail) - dowód potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej zamówienie z serwera pocztowego wykonawcy oznacza, że wykonawca otrzymał zamówienie w momencie jego przekazania przez zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jego otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń wykonawcy. Zamawiający zaleca wykonawcy niezwłoczne potwierdzanie przyjęcia zamówień do realizacji faksem lub drogą elektroniczną.

Jednorazowa dostawa będzie obejmować min. 1m³ produktu, który ma być dostarczany w workach typu big-bag o pojemności 1 m³.

Na potrzeby wyceny oferty wykonawca ma dokonać właściwego przeliczenia wartości zamówienia w oparciu o ilości wskazane przez zamawiającego w formularzu nr 1F. Dotyczy to również przypadku, gdy zaoferowane przez niego towary posiadają gęstość nasypową uniemożliwiającą dostarczenie dokładnie wymaganych ilości przy uwzględnieniu wymaganych opakowań o pojemności 1 m³. We wspomnianym przypadku zamawiający na potrzeby oceny oferty przyjmie ilości wymagane we wspomnianym formularzu nr 1F. Ze względu zaś na różnice w gęstości nasypowej poszczególnych produktów i wymagane opakowania, zamawiający zamówi produkt w ilościach stosownych dla pełnych opakowań towaru przy danej gęstości nasypowej, przy założeniu, iż podane w formularzu nr 1F ilości są ilościami maksymalnymi.

Część nr VII – Antyskalant – środek do przeciwdziałaniu odkładania się kamienia

Poszczególne partie antyskalanta mają być dostarczane do Magazynu Głównego zamawiającego mieszczącego się przy ul. Szczawiovej 9-14 lub 1-go Maja 37 w Szczecinie, lub do Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany” mieszczącej się przy ul. Tama Pomorzańska 8 w Szczecinie. Dostawy odbywać się będą na koszt i staranie wykonawcy po złożeniu zamówienia faksem lub drogą elektroniczną przez uprawnionego pracownika Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej, w dni wyznaczone przez zamawiającego w powyższym zamówieniu (realizacja zamówienia w dni robocze w godz. $7^{30} - 14^{30}$). Zamawiający zobowiązuje się składać zamówienia z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni liczonych do daty realizacji dostawy.

W przypadku przekazywania zamówień:

- a) faksem – dowód prawidłowo zakończonej transmisji danych z faksu zamawiającego,
- b) drogą elektroniczną (e-mail) - dowód potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej zamówienie z serwera pocztowego wykonawcy oznacza, że wykonawca otrzymał zamówienie w momencie jego przekazania przez zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jego otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń wykonawcy. Zamawiający zaleca wykonawcy niezwłoczne potwierdzanie przyjęcia zamówień do realizacji faksem lub drogą elektroniczną.

Jednorazowa dostawa będzie obejmować 3500 kg - 7500 kg produktu, który ma być dostarczany w pojemnikach DPPL o pojemności 1000 l.

Część nr VIII – Środek antyodorowy

Poszczególne partie środka antyodorowego mają być dostarczane do Magazynu Głównego zamawiającego mieszczącego się przy ul. Szczawiovej 9-14 lub 1-go Maja 37 w Szczecinie. Dostawy odbywać się będą na koszt i staranie wykonawcy po złożeniu zamówienia faksem lub drogą elektroniczną przez uprawnionego pracownika Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej, w dni wyznaczone przez zamawiającego w powyższym zamówieniu (realizacja zamówienia w dni robocze w godz. $7^{30} - 14^{30}$). Zamawiający zobowiązuje się składać zamówienia z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni liczonych do daty realizacji dostawy.

W przypadku przekazywania zamówień:

- a) faksem – dowód prawidłowo zakończonej transmisji danych z faksu zamawiającego,
- b) drogą elektroniczną (e-mail) - dowód potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej zamówienie z serwera pocztowego wykonawcy oznacza, że wykonawca otrzymał zamówienie w momencie jego przekazania przez zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jego otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń wykonawcy. Zamawiający zaleca wykonawcy niezwłoczne potwierdzanie przyjęcia zamówień do realizacji faksem lub drogą elektroniczną.

Jednorazowa dostawa będzie obejmować 3000-9000 kg produktu, który ma być dostarczany w pojemnikach DPPL o pojemności 1000 l.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania zamówienia w mniejszych ilościach niż zostały przewidziane w formularzach nr 1A-H – ofercie warunków wykonania zamówienia o maksymalnie 50% w zakresie każdej z części. Ostateczna ilość wynikać będzie z zamówień

złożonych przez zamawiającego w okresie trwania umowy. Realizacja przedmiotu zamówienia w mniejszych ilościach nie będzie powodować żadnych roszczeń po stronie wykonawcy w stosunku do zamawiającego.

3. Termin realizacji zamówienia:

Umowa z wybranymi wykonawcami zostanie zawarta na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Rozdział III: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1. Opis sposobu przygotowania ofert.

1.1. Prawidłowo złożona oferta zawiera następujące dokumenty:

- a) ofertę warunków wykonania zamówienia - formularz nr 1A-H
- b) oświadczenie nr 1 wykonawcy;
- c) oświadczenie nr 2 wykonawcy, o którym mowa w pkt. 4.1. rozdziału III SIWZ;
- d) aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy), lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej;
- e) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego;
- f) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS;
- g) aktualny atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający zaoferowany produkt do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia – pkt. 4.4.1. SIWZ (dotyczy część nr 2 części nr 4 i części nr 5);
- h) kartę charakterystyki substancji niebezpiecznych dla zaoferowanego towaru zgodną z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie „REACH” (Dz.U.UE.L.06.396.1 ze zm.) – pkt. 4.4.2. SIWZ (dotyczy wszystkich części);
- i) specyfikację techniczną (kartę katalogową) dla przedmiotu zamówienia charakteryzującą podstawowe parametry produktu – pkt. 4.4.3. SIWZ (dotyczy wszystkich części);
- j) pełnomocnictwo w przypadku, o którym mowa w pkt. 1.1.3 oraz 1.1.13;
- k) podmioty prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej obowiązane są dołączyć do oferty umowę spółki cywilnej.

1.1.1. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. Wykonawcy przedstawia oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Oferty należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

1.1.2. Zamawiając dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną wybraną część, na kilka wybranych części lub na wszystkie części. Na każdą z powyższych części zamawiający dokona odrębnego wyboru najkorzystniejszej oferty. Oferta częściowa musi obejmować całość danej części, oferty niekompletne będą odrzucane.

1.1.3. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę winny być sporządzone w języku polskim (nie dotyczy dokumentów, przy których zamawiający zezwolił na złożenie ich w innej wersji językowej), czytelnie (na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem), zaś każdy wymagany przez zamawiającego dokument

oferty powinien być podpisany przez osobę/y upoważnioną/e do dokonywania czynności prawnych i podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy – opatrzony imienną pieczęcią osoby lub osób podpisujących ofertę, ewentualnie czytelnie wpisanym imieniem i nazwiskiem osoby lub osób podpisujących ofertę (zgodnie z danymi zawartymi w rejestrze, wpisie do ewidencji) – **nie dotyczy dokumentu z KRS, wydruku z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, wydruku z CEIDG i kart charakterystyki produktu.** W przypadku dokumentów wielostronicowych dopuszcza się możliwość ich podpisania na końcu dokumentu zamiast na każdej jego stronie. Oryginalne dokumenty urzędowe z oryginalnymi pieczęciami i podpisami osób je wystawiających nie wymagają podpisu wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, wymaga się, aby wykonawca dołączył do oferty pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo winno być załączone w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza.

- 1.1.4. Dokumenty sporządzone i składane w języku obcym, winny być załączone do oferty wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym dla dokumentów wymienionych w pkt 1.1. lit. d), e) i f) przez tłumacza przysięgłego, a w przypadku pozostałych dokumentów wskazanych w pkt 1.1. przez wykonawcę
- 1.1.5. Wszelkie wolne (wykropkowane) miejsca w formularzu nr 1 i w oświadczeniu nr 1, stanowiących integralną część SIWZ, należy wypełnić zgodnie z załączonymi informacjami. Zamawiający może wezwać wykonawcę do uzupełnienia brakujących wpisów w wolnych miejscach formularza nr 1 i w oświadczeniu nr 1 w razie ich nie wypełnienia (nie dotyczy wszelkich wpisów związanych z ceną za przedmiot zamówienia). Wykonawca w każdej pojedynczej pozycji formularza nr 1 (na poszczególny asortyment) może złożyć ofertę tylko i wyłącznie na wyroby jednego producenta. Powyższy zapis należy rozumieć jako zakaz zaoferowania w ramach każdej pozycji z osobna produktów kilku producentów.
- 1.1.6. Wykonawca w sporządzanej przez siebie ofercie nie musi użyć załączonych w rozdziale IV wzorów formularzy, ale musi w stworzonych przez siebie dokumentach zamieścić wszystkie określone w owych formularzach oświadczenia i informacje.
- 1.1.7. Dokumenty winny być aktualne, przedstawione w oryginale lub w kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (jak w pkt. 1.1.3. opatrzone imienną pieczęcią osoby lub osób podpisujących ofertę, ewentualnie czytelnie wpisanym imieniem i nazwiskiem osoby lub osób podpisujących ofertę). Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
- 1.1.8. Zaleca się, aby wszystkie strony dokumentów tworzących ofertę były ułożone we właściwej kolejności i spięte w sposób zapobiegający ich dekompletacji. **Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty oraz załączonych dokumentów była oznaczona kolejnym numerem.** W oświadczeniu nr 1 zaleca się podać liczbę zapisanych stron łącznie. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki (przerobienie, przekreślenie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc.), zaleca się, aby zostały zaparafowane przez osobę(-y) podpisującą/e ofertę.
- 1.1.9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 1.1.10. Cena netto oferty ma być podana zgodnie z wyborem wykonawcy, w polskich złotych lub w innej walucie, liczbowo i słownie oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Koszty, których wykonawca nie ujął w ofercie, nie zostaną odrębnie

opłacone przez zamawiającego i uważać się będzie, że zostały ujęte w ofercie cenowej przedmiotu zamówienia. Cena netto oferty (także wyniki ewentualnych wyliczeń pośrednich) winny być wyliczone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. W związku z powyższym wykonawca powinien dokonać zaokrąglenia cen do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. Wykonawcy składający ofertę w walucie innej niż polski złoty powinni dokonać zaokrąglenia cen w sposób analogiczny jak dla polskich złotych.

1.1.11. Na potrzeby porównania i oceny ofert cena netto podana w innej walucie niż polski złoty zostanie przeliczona przez zamawiającego na złote polskie według kursu średniego NBP dla danej waluty z dnia **21.02.2019r.**, opublikowanego na stronie internetowej www.nbp.pl (tabela A kursów średnich walut obcych). Cena netto za przedmiot zamówienia w złotych polskich otrzymana w wyniku powyższego przeliczenia stanowić będzie cenę netto, jaką zamawiający przyjmie na potrzeby porównania i oceny ofert.

1.1.12. W przypadku wykonawców, którzy złożyli ofertę w innych walutach niż polski złoty rozliczenia będą prowadzone w polskich złotych. Cena podana w innej walucie niż polski złoty, zostanie przeliczona na złote polskie według kursu średniego NBP dla wybranej waluty publikowanego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wystawienia faktury VAT. Różnica pomiędzy kursem z dnia przeliczenia oferty, o którym mowa w pkt. 1.1.11., a kursem z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury VAT stanowi ryzyko wykonawcy i zamawiającego.

1.1.13. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego kilku wykonawców występuje wspólnie (konsorcjum) składając jedną ofertę i ponosząc solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, obowiązani są oni spełnić następujące wymagania:

- a) oferta wspólna winna być złożona zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty, przy czym każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć oświadczenia i dokumenty określone w pkt. 4.1 i 4.2. rozdziału III SIWZ;
- b) wykonawcy występujący w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie, powinni ustanowić **pełnomocnika** do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia sektorowego, dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
- c) oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez **pełnomocnika**,
- d) wniesienie wadium musi jednoznacznie wskazywać na wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę (jeśli wymagano wniesienia wadium)
- e) z pełnomocnikiem prowadzona będzie wszelka korespondencja w trakcie postępowania ze skutkiem dla całego konsorcjum
- f) w formularzu nr 1 i oświadczeniach nr 1 i nr 2 powinni być wyraźnie wskazani wszyscy wykonawcy składający ofertę wspólną.

1.1.14. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej obowiązane są dołączyć do oferty umowę spółki cywilnej.

1.2. Kompletne dokumenty ofertowe zaleca się umieścić w podwójnym opakowaniu. :

1.2.1. opakowanie **zewnętrzne**, odporne na uszkodzenia mechaniczne, zaadresowane na zamawiającego, opisane:

„Oferta na sukcesywne dostawy siarczanu żelazowego, chloranu (III) sodu, wodorowęglanu sodu, kwasu chlorowodorowego, chloranu (I) sodu, węgla aktywnego, antyskalanta i środka antyodorowego”. Nie otwierać przed dniem 15.03.2019r. godz. 12⁰⁰

- 1.2.2. opakowanie **wewnętrzne**, zawierające dokumenty ofertowe, oznaczone pełnymi danymi wykonawcy (nazwa i adres), tak, aby można je było odesłać bez otwierania jeżeli upływie po terminie.
- 1.3. Zmiana lub wycofanie oferty
 - 1.3.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert.
 - 1.3.2. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w pkt. 1.2.1, z dopiskiem „Wycofane”.
 - 1.3.3. W przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien dokumenty te załączyć. Powyższe oświadczenie jak i ewentualne dokumenty należy zamieścić w zamkniętych kopertach wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w pkt. 1.2.1 i 1.2.2, przy czym koperta zewnętrzna powinna nosić dopisek „Zmiana”.
- 1.4. Oferty złożone po ustalonym w SIWZ terminie będą zwracane bez otwierania opakowania wewnętrznego.

2. Odrzucenie ofert

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą nie podlegającą odrzuceniu ofertę.

- 2.1. Ofertę odrzuca się, jeżeli:
 - a) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 - b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 - c) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia
 - d) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
 - e) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,
 - f) wykonawca w terminie wskazanym przez zamawiającego nie zgodził się na poprawienie omyłek, o których mowa w pkt. 11.6. ppkt. 3 SIWZ
 - g) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w pkt. 12.2 SIWZ, na przedłużenie terminu związania ofertą,
 - h) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy,
 - i) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
 - j) zawiera omyłki w sytuacji, o której mowa w pkt. 11.5. SIWZ
- 2.2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Wykonawcom z tytułu odrzucenia ofert nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

3. Informacje dotyczące wykluczenia wykonawcy z postępowania

- 3.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- 3.1.1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.
- 3.1.2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
 - b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
 - c) skarbowe,
 - d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
- 3.1.3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 3.1.2.
- 3.1.4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub zrybnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
- 3.1.5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.
- 3.1.6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- 3.1.7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- 3.1.8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.
- 3.1.9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.
- 3.1.10. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544).

- 3.1.11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.
- 3.1.12. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykaza, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- 3.1.13. wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.
- 3.1.14. wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
- 3.2. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
- 3.3. Ofertę wykonawcy, który został wykluczony z postępowania – uznaje się za odrzuconą.
- 3.4. O wykluczeniu z postępowania zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykluczonego wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4. Warunki udziału w postępowaniu i warunki odnośnie przedmiotu zamówienia

- 4.1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia nr 2 jak również do złożenia oświadczenia nr 1 (oświadczenia stanowią załączniki do SIWZ).

4.1.1 W oświadczeniu nr 2, wykonawca deklaruje że:

- a) posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
- b) dysponuje zdolnościami technicznymi lub zawodowymi zapewniającymi wykonanie zamówienia,
- c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- d) nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 SIWZ.

- 4.2. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 SIWZ wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

- 4.2.1. **Odpis z właściwego rejestru** Krajowy Rejestr Sądowy lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 4.2.2. **Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego** potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Uwaga:

Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

- 4.2.3. **Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych** lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

Uwaga:

Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS odnoszące się do każdego z wykonawców, jak również dla samej spółki cywilnej, jeżeli jest ona płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne.

- 4.2.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem, zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

- 4.2.5. Dokument, o którym mowa w pkt.4.2.4 lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a dokument, o którym mowa w pkt. b) winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski dokonany przez tłumacza przysięgłego.

- 4.2.6. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2.4., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przy zachowaniu terminów, o których mowa w pkt. 4.2.5.

4.3. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest również spełnić następujące warunki odnośnie przedmiotu zamówienia:

4.3.1 Dla przedmiotu zamówienia winien być wystawiony aktualny atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający chloran (III) sodu, kwas chlorowodorowy i podchloryn sodu do stosowania przy uzdatnianiu wody przeznaczonej do spożycia – **dotyczy części nr 2 ,części nr 4 i części nr 5.**

4.3.2 Dla przedmiotu zamówienia wymienionego w części nr 2 winien być wystawiony dokument z pozytywną oceną higieniczną właściwego terenowo organu inspekcji sanitarnej (powiatowy inspektor sanitarny, właściwy dla miejsca uzdatniania wody), mówiący o tym, iż chloran (III) sodu może być stosowany do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia w Zakładzie Produkcji Wody „Pomorzany” i w Zakładzie Produkcji Wody „Miedwie” (art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1152 ze zm.). Zamawiający informuje, iż chloran (III) sodu będzie wykorzystany do produkcji ClO₂.

Dla przedmiotu zamówienia wymienionego w części nr 4 winien być wystawiony dokument z pozytywną oceną higieniczną właściwego terenowo organu inspekcji sanitarnej (powiatowy inspektor sanitarny, właściwy dla miejsca uzdatniania wody), mówiący o tym, iż kwas chlorowodorowy może być stosowany do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia w Zakładzie Produkcji Wody „Pomorzany” (art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1152 ze zm.). Zamawiający informuje, iż kwas chlorowodorowy będzie wykorzystany do produkcji ClO₂.

Dla przedmiotu zamówienia wymienionego w części nr 5 winien być wystawiony dokument z pozytywną oceną higieniczną właściwego terenowo organu inspekcji sanitarnej (powiatowy inspektor sanitarny, właściwy dla miejsca uzdatniania wody), mówiący o tym, iż chloran (I) sodu (podchloryn sodu) może być stosowany do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia w Pompowni Wody „Warcisława” (art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1152 ze zm.). Zamawiający informuje, iż chloran (I) sodu będzie stosowany do dezynfekcji wody.

Dokumenty mają być dostarczone zamawiającemu przez wykonawcę z którym zostanie podpisana umowa w ciągu maksymalnie 21 dni od daty jej zawarcia. Szczegółowo kwestie te opisano we wzorze umowy (załącznik do SIWZ)

4.3.3 Przedmiot zamówienia wskazany w części nr 2 musi być zgodny z normą PN-EN 938. Chloran (III) sodu musi odpowiadać wymaganiom jakości właściwym dla gatunku 1 określonym w powyższej normie.

4.3.4 Przedmiot zamówienia wskazany w części nr 4 musi być zgodny z normą PN-EN 939. Kwas chlorowodorowy musi odpowiadać wymaganiom jakości właściwym dla gatunku 1 określonym w powyższej normie.

4.3.5 Przedmiot zamówienia wskazany w części nr 5 musi być zgodny z normą PN-EN 901. Chloran (I) sodu musi odpowiadać wymaganiom jakości właściwym dla gatunku 1 określonym w powyższej normie.

4.3.6 Dla każdej partii dostarczonego przedmiotu zamówienia będą wystawiane świadectwa jakości, na których będą wyszczególnione informacje o gęstości, o dacie produkcji i symbolu serii (nr partii dostawcy, lub producenta) danego produktu oraz wyniki kontroli

co najmniej poziomu zawartości produktu głównego, które będą każdorazowo dostarczane wraz z towarem – **dotyczy wszystkich części.**

- 4.3.7 Przedmiot zamówienia musi posiadać specyfikację techniczną (kartę katalogową) zawierającą informacje o podstawowych parametrach produktu – dotyczy wszystkich części
- 4.3.8 Transport przedmiotu zamówienia będzie się odbywał zgodnie z wszelkimi warunkami wykonywania przewozu towarów niebezpiecznych, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami ADR oraz ustawy z 19.08.2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t. j. Dz. U. 2018 poz. 169 ze zm.). Ponadto transport jak i rozładunek będzie odbywał się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, zgodnie ustalonymi zwyczajami oraz wytycznymi, i zaleceniami zamawiającego (załącznik nr 2A-D), przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
- 4.3.9 Wykonawca z którym podpisano umowę zobowiązany będzie najpóźniej do 7 dni od dnia zawarcia umowy do przedłożenia listy zawierającej nazwy firm transportowych, oraz numery rejestracyjne samochodów, i cystern samochodowych, które będą dostarczać produkt. Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego aktualizowania listy - dotyczy części w ramach których wymagane są dostawy w cysternach.

Dokumenty mają być dostarczone zamawiającemu przez wykonawcę z którym zostanie podpisana umowa w ciągu maksymalnie 7 dni od daty jej zawarcia. Szczegółowo kwestie te opisano we wzorze umowy (załącznik do SIWZ)

- 4.3.10 Dla przedmiotu zamówienia winna być wystawiona karta charakterystyki produktu zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie „REACH” (Dz.U.U.E.L.06.396.1 ze zm.) dla wszystkich oferowanych produktów. Karta charakterystyki powinna zawierać numer, bądź numery rejestracji substancji stanowiących produkt lub wchodzących w skład produktu, świadczący/e o ich właściwej rejestracji zgodnie z systemem „REACH”. W przypadku gdy wspomniany numer/y, z jakichkolwiek względów, nie został/y umieszczony w karcie charakterystyki, do karty należy załączyć:
- a) stosowne oświadczenie wystawcy karty, iż substancja/e stanowiąca/e produkt lub wchodząca/e w skład produktu jest/są zarejestrowana/e zgodnie z systemem REACH, podając przy tym stosowny numer rejestracji **lub**,
 - b) oświadczenie, iż oferowany produkt nie podlega wspomnianej rejestracji.

W przypadku, gdy dla któregoś z oferowanych produktów wymagane jest sporządzenie „scenariuszy narażenia” dla zidentyfikowanych zastosowań, do stosownej karty należy załączyć również wspomniane „scenariusze narażenia”.

4.4 Na potwierdzenie spełnienia warunków odnośnie przedmiotu zamówienia wykonawca przedstawia (załącza do oferty) następujące dokumenty:

- 4.4.1. aktualny atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający chloran (III) sodu, kwas chlorowodorowy i podchloryn sodu do stosowania przy uzdatnianiu wody przeznaczonej do spożycia – **dotyczy części nr 2, części nr 4 i części nr 5.**
- 4.4.2. kartę charakterystyki produktu zgodną z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie „REACH” (Dz.U.U.E.L.06.396.1 ze zm.) dla wszystkich oferowanych produktów. Karta charakterystyki powinna zawierać numer, bądź numery rejestracji substancji stanowiących produkt lub wchodzących w skład produktu, świadczący/e o ich właściwej rejestracji

zgodnie z systemem „REACH”. W przypadku gdy wspomniany numer/y, z jakichkolwiek względów, nie został/y umieszczony w karcie charakterystyki, do karty należy załączyć:

- c) stosowne oświadczenie wystawcy karty, iż substancja/e stanowiąca/e produkt lub wchodząca/e w skład produktu jest/są zarejestrowana/e zgodnie z systemem REACH, podając przy tym stosowny numer rejestracji **lub**,
- d) oświadczenie, iż oferowany produkt nie podlega wspomnianej rejestracji.

W przypadku, gdy dla któregoś z oferowanych produktów wymagane jest sporządzenie „scenariuszy narażenia” dla zidentyfikowanych zastosowań, do stosownej karty należy załączyć również wspomniane „scenariusze narażenia”.

- 4.4.3. specyfikację techniczną (kartę katalogową) zawierającą informacje o podstawowych parametrach produktu – dotyczy wszystkich części. **Dane zawarte w specyfikacji technicznej (karcie katalogowej) oraz ewentualnych dodatkowych informacjach załączonych do oferty, winny zawierać dane niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań zamawiającego wyszczególnionych w pkt. 1 Rozdział II SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia), w stosunku do poszczególnych części zamówienia.**

5. Zasady uzupełniania oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw

- 5.1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, spełniają warunki dotyczące przedmiotu zamówienia, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
- 5.2. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w rozdziale III pkt. 4 SIWZ, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.
- 5.3. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.
- 5.4. W przypadku wątpliwości zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale III pkt. 4 SIWZ.
- 5.5. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale III pkt. 4 SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
- 5.6. W przypadku, o którym mowa w pkt. 5.5 zamawiający będzie żądał od wykonawców przedstawienia tłumaczenia na j. polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.

6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

Zamawiający informuje, iż niezależnie od prowadzonych rozliczeń ofertę można złożyć zarówno w polskich złotych jak i w każdej walucie obcej na zasadach określonych przez zamawiającego w pkt. 1.1.10. - 1.1.12. rozdziału III SIWZ.

7. Wadium

7.1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości:

Część nr 1 – 12 000,00 zł

słownie: dwanaście tysięcy złotych
do dnia 15.03.2019r przed godz. 11.45

Część nr 2 – 10 000,00 zł

słownie: dziesięć tysięcy złotych
do dnia 15.03.2019r przed godz. 11.45

Część nr 3 – 10 000,00 zł

słownie: dziesięć tysięcy złotych
do dnia 15.03.2019r przed godz. 11.45

Część nr 4 – 500,00 zł

słownie: pięćset złotych
do dnia 15.03.2019r przed godz. 11.45

Część nr 5 – 1 000,00 zł

słownie: jeden tysiąc złotych
do dnia 15.03.2019r przed godz. 11.45

Część nr 6 – 500,00 zł

słownie: pięćset złotych
do dnia 15.03.2019r przed godz. 11.45

Część nr 7 – 2 000,00 zł

słownie: dwa tysiące złotych
do dnia 15.03.2019r przed godz. 11.45

Część nr 8 – 1 000,00 zł

słownie: jeden tysiąc złotych
do dnia 15.03.2019r przed godz. 11.45

7.2. Wadium może być wnoszone :

- 1) w pieniądzu przelewem na rachunek zamawiającego :
Bank PEKAO S.A. I Oddział w Szczecinie al. Wojska Polskiego 1 70-470 Szczecin
Nr rachunku 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360
Nr rachunku IBAN: PL 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360
SWIFT: PKOPLPW
z dopiskiem „**Wadium – EM/MK/PN/SEK/01/2019**”

Dla skuteczności wniesienia wadium w pieniądzu wymagane jest, aby rachunek zamawiającego został uznany przed upływem terminu do składania ofert

- 2) w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - 3) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, zapewniających bezwarunkową, nieodwołalną płatność przez poręczyciela / gwaranta kwoty poręczanej / gwarantowanej na żądanie zamawiającego, przy czym termin ważności poręczeń lub gwarancji winien być równy co najmniej okresowi związania ofertą wykonawcy;
 - 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, zapewniających bezwarunkową, nieodwołalną płatność przez gwaranta sumy gwarancyjnej na żądanie zamawiającego, przy czym termin ważności gwarancji winien być równy co najmniej okresowi związania ofertą wykonawcy
- 7.3. Dla potwierdzenia dokonania wniesienia wadium w innych formach niż pieniądz wykonawca do swojej oferty winien załączyć oryginał dokumentu zabezpieczającego wadium.
- 7.4. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie, jeżeli:
- 1) upłynie termin związania ofertą,
 - 2) zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia,
 - 3) zamawiający unieważni postępowanie
- 7.5. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek wykonawcy:
- 1) który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert,
 - 2) który zostanie wykluczony z postępowania,
 - 3) którego oferta zostanie odrzucona,
- 7.6. Wadium wniesione w pieniądzu, zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym będzie ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę,
- 7.7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
- 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
 - 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,
- 8. Sposób udzielenia wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.**
- 8.1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień wykonawcy, jeżeli wniosek wpłynie do niego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 8.2. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom bez wskazywania źródła zapytania umieszczając je na oficjalnej stronie internetowej zamawiającego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ wiążącą dla wykonawców oraz zostanie

zamieszczona na oficjalnej stronie internetowej zamawiającego. Wykonawcy, którzy dokonali rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej zamawiającego otrzymają w formie elektronicznej powiadomienie o wprowadzeniu przez zamawiającego zmian do SIWZ. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienie w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian, podając przy tym nowy termin składania i otwarcia ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania zamawiającego będą podlegały wtedy nowemu terminowi.

8.3 Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców.

8.4 **Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie.**

8.5 **Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje (nie dotyczy ofert i wszelkich dokumentów wydanych przez podmioty trzecie) można przekazać za pomocą telefaksu lub e-maila. Dokumenty te uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.** W przypadku przekazywania dokumentów faksem dowód transmisji danych oznacza, że wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń wykonawcy. W przypadku przekazywania **oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji** drogą elektroniczną, mają one stanowić skan oryginalnego podpisanego dokumentu. Wspomniany dokument ma być stosownie podpisany przez osobę lub osoby właściwie umocowane do reprezentowania wykonawcy.

8.6 Przedstawicielem zamawiającego uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych i formalnych jest: Marek Kowalski – tel. 91/489-88-13

9. Miejsce i termin składania ofert

9.1. Oferty należy składać w Sekretariacie (pok. 124 – I piętro) siedziby zamawiającego przy ul. M. Goliśza 10 w Szczecinie w terminie do dnia **15.03.2019r do godz. 11⁴⁵**. Termin składania ofert może ulec zmianie.

9.2. Każda złożona oferta zostanie opatrzona datą i godziną jej złożenia oraz podpisem osoby przyjmującej, a także liczbą dziennika, pod którą została zarejestrowana.

9.3. Wszelkie oferty wniesione po terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania opakowania wewnętrznego.

10. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert odbędzie się w **dniu 15.03.2019r o godz. 12⁰⁰**, w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. przy ul. M. Goliśza 10 w Szczecinie w **sali konferencyjnej nr P 12 (poziom -1)**. Termin otwarcia ofert może ulec zmianie.

11. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert

11.1. Postępowanie o przyznanie zamówienia zostanie przeprowadzone przez Komisję Przetargową powołaną przez Dyrektora ds. Ekonomicznych i Dyrektora Technicznego ZWiK Spółka z o. o.

- 11.2. W wyznaczonym czasie zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi: imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu rękojmi lub gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofercie. Informacje te odnotowane zostaną w protokole postępowania. Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert doręcza się powyższe informacje na ich wniossek.
- 11.3. Zamawiający dokona badania oferty w celu stwierdzenia, czy wykonawcy nie zostaną wykluczeni oraz, czy oferty nie podlegają odrzuceniu. Oferty wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni oraz oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny określonymi w SIWZ.
- 11.4. W toku badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest z zastrzeżeniem pkt. 13 prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem pkt. 5, 11.6. i 14.6 dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.
- 11.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od poprawiania omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny, omyłek pisarskich oraz omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ nie powodujących istotnych zmian w treści oferty, w stosunku do wykonawców, którzy złożyli oferty cenowe mniej korzystne niż druga w kolejności oferta, pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na wynik postępowania, zawiadamiając o tym wykonawcę, w którego ofercie wykryto wspomniane omyłki.
- 11.6. **Zamawiający poprawia w ofercie:**
 - 1) oczywiste omyłki pisarskie,
 - 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty
- zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona
- 11.7. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski i inne dokumenty, i informacje składane przez zamawiającego, i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia stanowią załączniki do protokołu.
- 11.8. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
- 11.9. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w pkt. 10.2.
- 11.10. Zamawiający udzieli zamówienia **temu wykonawcy, który złożył ofertę z najniższą ceną netto w ramach danej części** i który będzie spełniał wszystkie wymagania określone w SIWZ.
- 11.11. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, wskazując imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) tego wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę.
- 11.12. W przypadku składania ofert dodatkowych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 11.11 zamawiający wskaże również cenę oferty na podstawie, której zaproszono wykonawcę do złożenia oferty dodatkowej oraz cenę oferty dodatkowej.

12. Okres związania ofertą

- 12.1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez **60 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 12.2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenia zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
- 12.3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
- 12.4. Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą..

13. Kryteria i sposób oceny ofert

- 13.1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

NR	KRYTERIUM	WAGA w %
1	CENA NETTO ZA CZĘŚĆ	100

- 13.1.1. Cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym :

- cenę za dostarczany towar,
- koszty transportu,
- koszty dodatkowe,

- 13.2. Sposób oceny ofert:

Komisja Przetargowa powołana przez zamawiającego oceni oferty porównując ceny poszczególnych wykonawców zgodnie z kryterium oceny ofert.

- 13.3. **Najniższa cena netto w ramach danej części decyduje o uznaniu oferty za najkorzystniejszą.**

- 13.4. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

- 13.5. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- 13.6. Zamawiający ma prawo odstąpienia od wymagania ofert dodatkowych, o których mowa w pkt. 13.4. jeżeli korzysta z prawa zaproszenia do złożenia ofert dodatkowych, o którym mowa w pkt. 14.1.

14. Informacja o sposobie złożenia ofert dodatkowych przez wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.

- 14.1. Dwóch wykonawców, którzy spełnili warunki wymagane w SIWZ oraz, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach danej części, zamawiający może zaprosić do złożenia ofert dodatkowych. Złożenie ofert dodatkowych nie dotyczy zmian w przedmiocie zamówienia i ilościach. Oferty dodatkowe dotyczą tylko i wyłącznie ceny.
- 14.2. W przypadku, gdy ofertę w postępowaniu złożył tylko jeden wykonawca, który spełnił warunki wymagane w SIWZ, zamawiający może zaprosić do złożenia oferty dodatkowej tylko tego wykonawcę.
- 14.3. Jeżeli, któryś z zaproszonych wykonawców nie wyraża woli złożenia oferty dodatkowej, pozostaje on związany swoją ofertą w niezmienionej postaci.
- 14.4. O terminie złożenia ofert dodatkowych wykonawcy, o których mowa w pkt. 14.1 i 14.2., zostaną poinformowani na piśmie.
- 14.5. Zaproszenie przez zamawiającego wykonawców do złożenia ofert dodatkowych nie powoduje ustania stanu związania ofertą, z wyjątkiem korzystniejszych dla zamawiającego zmian wynikających z oferty dodatkowej, o której mowa w pkt. 14.7.
- 14.6. Zamawiający poprosi wykonawców, o których mowa w pkt. 14.1 i 14.2 do złożenia dodatkowych ofert. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej od ceny oferty na podstawie, której zaproszono wykonawcę do złożenia oferty dodatkowej.
- 14.7. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który złożył ofertę dodatkową z najniższą ceną netto na daną część, z wyłączeniem sytuacji, gdy oferty dodatkowe będą mniej korzystne od oferty wykonawcy, o którym mowa w pkt. 14.3, w takiej sytuacji zamawiający wybierze ofertę tego wykonawcy.

15. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy

W związku z tym, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej wymienione we wspomnianej ustawie.

16. Zawarcie umowy

- 16.1. Rozdział IV SIWZ zawiera wzory umów (załącznik nr 1A-1B), jakie zamawiający zawrze z wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w ramach danej części na zasadach określonych w SIWZ.
- 16.2. W razie potrzeby strony umowy mogą wprowadzić do tekstu umowy zmiany. Zaproponowane przez wykonawców zmiany nie są wiążące dla zamawiającego.
- 16.3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez ich ponownej oceny.

17. Informacja dotycząca podwykonawców

W sytuacji, gdy wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia powinien w swojej ofercie w oświadczeniu nr 1 wskazać:

- a) pełną nazwę podwykonawcy(ów)

- b) zakres zamówienia, który będzie wykonywany przez podwykonawcę(ów)

18. Informacja o unieważnieniu postępowania

- 18.1 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
- 1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
 - 2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie zwiększył tej kwoty,
 - 3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności faktycznych lub prawnych powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego,
 - 4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
- 18.2 Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia części postępowania o udzielenie zamówienia pkt. 18.1 stosuje się odpowiednio.
- 18.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
- 18.4 O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem pkt. 18.3.

Rozdział IV: FORMULARZE I ZAŁĄCZNIKI

Formularz nr 1A-H	- Oferta warunków realizacji zamówienia
Oświadczenie nr 1	- Oświadczenie nr 1 wykonawcy
Oświadczenie nr 2	- Oświadczenie nr 2 wykonawcy
Załącznik nr 1A-1B	- Wzór umowy wykonania zamówienia
Załącznik nr 2A-D	- Warunki przeładunku dla siarczanu żelazowego, chloranu (III) sodu, wodorowęglanu sodu i kwasu chlorowodorowego

