



UWAGA:
1. na profilach podłużnych zaznaczono zakres połączeń blokowanych na rurociągach wskazanych do ułożenia w wykopie otwartym
2. na wszystkich rurociągach wskazanych do ułożenia metodą bezwykopową należy stosować połączenia blokowane

INWOD
Instytut Nauki i Wiedzy o Środowisku
ul. Gołębia 10
71-602 Szczecin

mgr inż. Piotr Byczkowski
upr. nr 1605/Sz/2012

mgr inż. Waldemar Łągiełka
upr. nr 232/Sz/09

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Gołębia 10
71-602 Szczecin

mgr inż. Waldemar Łągiełka
upr. nr 232/Sz/09

PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt architektoniczno - budowlany

profil podłużny

SZCZECIN, 12. 2018

1:100/500

16