

INFORMACJA W SPRAWIE ZAPYTAŃ DO POSTĘPOWANIA POD NAZWĄ:**„Dostawa włączów kanałowych i wpustów ulicznych”**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, pod nazwą „Dostawa włączów kanałowych i wpustów ulicznych”.

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie zawiadamia na podstawie pkt. 8.1. i 8.2. rozdziału III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), że w dniu 24.07.2019r. wpłynęło do Zamawiającego pismo z prośbą o odpowiedź na niżej wymienione pytania, dotyczące przetargu nieograniczonego z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych pod nazwą: **„Dostawa włączów kanałowych i wpustów ulicznych”**

Na przesłane pytanie Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie włączów samopoziomujących najnowszej generacji klasy D400 spełniający wymagania SIWZ o masie całkowitej min. 81,7 kg z przeznaczeniem nawet na ciężki ruch drogowy z dodatkowymi cechami?:

- pokrywa osadzona na przegubie kulowym dającym większe bezpieczeństwo zamykania włączu niż przy przegubie walcowym, czy zawiasie;
- maksymalne otwarcie pokrywy 110° ułatwiające eksploatację studni;
- blokada pokrywy przy zamykaniu włączu w pozycji 90° dla celów bezpieczeństwa;
- elastomerowy pierścień tłumiący osadzony w ramie centrujący pokrywę w ramie i zabezpieczający pokrywę przed podrywaniem;
- rama okrągła, średnica zewnętrzna min. 830 mm;
- otwieranie za pośrednictwem uniwersalnej i ergonomicznej skrzynki manewrowej przy użyciu prostych narzędzi jak łom czy kilof lub specjalnego klucza manewrowego;
- konstrukcja włączu pozwalająca na samoczynne otwarcie i zamknięcie pokrywy w celu wypuszczenia medium w przypadku wystąpienia ciśnienia wewnątrz studni;
- powierzchnia pokrywy umożliwiająca samooczyszczanie i spływ wody opadowej do środka studni przez otwór w przegubie;
- możliwość doszczelnienia włączu przed wodą opadową (w wersji niewentylowanej);
- możliwość zamontowania zamka i wkładki antykradzieżowej po zabudowie włączu w nawierzchni.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zaoferowanie włączów samopoziomujących o masie całkowitej 81,7 kg.

W związku z powyższym ulega modyfikacji opis przedmiotu zamówienia w części nr 1 rozdziału II specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz formularza nr 1 – oferty warunków wykonania zamówienia w następujący sposób:

- 1) w rozdziale II pkt. 1 Część nr 1 zostało dopisane w pkt. 4: „... lub na przegubie, lub pokrywa luźna”, w pkt. 8 została zmieniona masa całkowita na min. 80 kg, oraz został usunięty pkt. 10 mówiący: „Odlew kpl. włączu jednolity bez frezowania”. Został dopisany zapis: „Wykonawca dostarczy trzy kompletne szalunki montażowe dedykowane do zaoferowanych włączów kanalizacyjnych”.
- 2) w formularzu nr 1 zostało zmienione odpowiednio jak w SIWZ

Prosimy o uwzględnienie wyjaśnień i wprowadzonych zmian w sporządzanych ofertach. Wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla wszystkich stron postępowania. Zamawiający informuje także, iż termin na składanie ofert oraz pozostałe terminy i postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. Osoba upoważniona do kontaktu: p. Marta Prędkiewicz – tel. 91 489 88 34 lub p. Jarosław Skobel – tel.: 91 489 88 18.