



Szczecin, dnia 25.03.2020

Dotyczy: „Remont kapitalny przepompowni ścieków PŚK przy ul. Słowiczej 30 oraz P-1 przy ul. E. Gierczak”. Numer referencyjny 13/2020.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie w związku z otrzymanym pytaniem dotyczącym przedmiotowego postępowania, wyjaśnia:

Pytanie: nr 1

W przedmiarze elektrycznym dla Pompowni P-1 ul. Gierczak brakuje robót programowych dla nowego PLC i panela operatorskiego. Czy te prace mają zostać uwzględnione w ofercie, czy też zostaną objęte odrębnym zadaniem?

Odpowiedź: nr 1

Zamawiający wyjaśnia, że w ofercie należy ująć oprogramowanie sterownika i panelu operatorskiego PŚK przy ul. Gierczak oraz zamiany oprogramowania sterownika PŚK przy ul. Słowiczej. Sposób oprogramowania oraz algorytm sterowania pompownią powinien być zgodny z "Wytycznymi do Projektowania i Wykonawstwa Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych wraz z Przyłączami" (dostępne na stronie internetowej Zamawiającego:

http://zwik.szczecin.pl/klienci/zalatw_sprawe/wytyczne-dla-projektantow)

Dyrektor
ds. Inwestycji i Rozwoju
Mariusz Patyk

Dział Inwestycji
St. Inspektor
Patryk Semik